

 **三菱重工冷熱**  
枇杷島製造部機材ニュース

機材 290 - 297 号  
2025年 6月 6日

件名：2025年度室内機新形式のオプション選定について

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
頭書の件、2025年度室内機新形式のオプション選定についてご案内申し上げます。了

記

1. 選定方法

2024年機材カタログより選定願います。  
※一部オプションは変更がございます(詳細は2項ご参照)

機種は下記表の内容で読み替え願います。

	2024年	2025年
マルチ機	5LXB	1LXZ
	5LXA	
	4LXB (FDES)	
店舗機	5SA 4B (FDES)	6S, 6

読み替え例：2025年度版ビル空調システムカタログより

FDUP1401LXZを選定した場合

- ・手順1：左記表から、FDUP1401LXZ →5LXA と読み替えます。
- ・手順2：2024年機材カタログの「FDU」のページを参照し、FDU□P112～P160□5LXA の機種が記載されたオプション品を選定します。

2. オプション変更品

CNT分岐コネクタ、コネクタ付配線、ドレンアップセットについて  
一部機種はオプション品番が変更となっております。  
詳細は下記表をご参照願います。  
お間違えの無いようご注意願います。

適用機種	品名	仕様	品番
FDTSC-LXZ	CNT分岐コネクタ	-	HA08221
FDES-LXZ			
FDFL-LXZ			
FDFU-LXZ			
FDESZP806,P1406			
FDTSC-LXZ	コネクタ付配線	CNT回路3	HA08222
FDES-LXZ			
FDFL-LXZ			
FDFU-LXZ			
FDESZP806,P1406			
FDES-LXZ	ドレンアップセット	-	HA07310A
FDESZP806,P1406			

以上