



三菱重工冷熱

枇杷島製造部機材ニュース

機材 293 - 300 号

2025年 7月 11日

件名：ASV-A2 プレナム掲載内容訂正の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、機材カタログの掲載内容を訂正いたしましたのでご案内申し上げます。 了

記

1. 変更内容

- ・ 24機材カタログP166 【プレナム】
表記変更、詳細は添付資料をご確認ください。

2. 変更時期

- ・ 即時適用

以上


変更前 24機材カタログP166

プレナム

ダクト仕様機をダクト施工しないで、直吹仕様とするチャンバです。取付の改修及び風量調整が必要となりますので、三菱重工冷熱(株)にご依頼ください。

適用機種		品 番	寸 法 (mm)			圧力損失※ (Pa)
			高さ	幅	奥行	
ASV	P670HA2	PAC-CC87PL	486	741	1750	30
	P800HA2					

- 注) 1.必ず本機据付前に装着してください。
- 2.取付説明書を参照の上、プーリー（モータ側、ファン側）を交換し送風機回転数を下げてスクロールダンパの設定をしてください。
- 3.※印圧力損失は標準風量時の値を示します。



変更後

プレナム

ダクト仕様機をダクト施工しないで、直吹仕様とするチャンバです。 ※現地据付対応となります。

適用機種		品 番	寸 法 (mm)			圧力損失※ (Pa)
			高さ	幅	奥行	
ASV	P670HA2	PAC-CC87PL	486	741	1750	30
	P800HA2					

- 注) 1.必ず本機据付前に装着してください。
- 2.取付後、風量調整が必要となります。取付説明書を参照の上、プーリー（モータ側、ファン側）を交換し送風機回転数を下げてスクロールダンパの設定をしてください。
- 3.※印圧力損失は標準風量時の値を示します。