

# 枇杷島製造部機材ニュース

機材252-259号  
2021年 01月 05日

## 件名：FDT用電気集塵器 新規品番設定の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
頭書の件、FDT用電気集塵器のモデルチェンジに伴い、新規品番設定しましたので関係者へご連絡をお願い申し上げます。了

### 記

#### 1. 品番

SA09021 (電気集塵器)

#### 2. 変更内容

サークルプラズマユニットを搭載

室内ユニット停止時にサークル状に放電されたプラズマで抗ウイルス作用および臭気の分解効果を発揮します。

※注. すべてのウイルスに作用するわけではありません。

#### 3. 機材カタログ貼付け用 (P. 25)

⑦


**電気集塵器** (サークルプラズマユニット搭載) (交換部品：都度納期確認)

タバコの煙などの微小粒子を効率良く捕集できる圧力損失の少ない集塵器です。

空調停止時にサイクルサークルプラズマが動作し、臭いやウイルスをプラズマ処理します。

適用機種	品番	集塵効率 計数法(0.3μm)	消費電力 <単相200V> (W)	イオン化線数 (本)	スぺーサ高さ (mm)	標準価格
FDT 5SA, 5LXA 形	SA09021	85	24	10	125	¥ 350,000
[交換部品]	コレクタ	SA08531	SA09021, SA08530用			¥ 165,000
	イオン化線(10本入)	SA08532				¥ 21,000

NEW



〔電気集塵器〕

注) 1. 室内ユニット停止時にサークル状に放電されたプラズマで抗ウイルス作用および、臭気の分解効果を発揮します。但し、すべてのウイルスに作用するわけではありません。

2. 集塵効率は風量33m<sup>3</sup>/minの時の数値です。風量によって変化します。

3. 集塵電極(コレクタ)・サークルプラズマユニットは定期的なメンテナンスが必要です。定期メンテナンスが必要な場合は、弊社に問い合わせてください。

集塵電極の洗浄剤はMクリーナII (SA05188)を必ずご使用ください。他の洗浄剤を使用されると故障等の原因となります。(241ページ)

4. ラクリーナパネル、お掃除ラクリーナパネルには使用できません。

5. 電気集塵器を組込む場合には必ずスぺーサ高さ(ユニット高さ+スぺーサ高さ)を加算してください。

6. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。

ecoタッチリモコンの場合…室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。

7. ラクリーナパネルとの併用はできません。ラクリーナ用部品が電気集塵器のメンテナンスの邪魔になるため取付不可としています。(ラクリーナパネルを外さないと電気集塵器は取外せません。)

8. 次のような場所での使用は避けてください。

・可燃性ガスのある場所および火気厳禁の場所。・腐食性ガスのある場所。・塩分を含んだホコリ。

・金属製ホコリのある場所。・水などの滴下する恐れのある場所。・水蒸気およびオイルミストの発生する場所。