

枇杷島製造部機材ニュース

機材260-267号

2022年5月17日

件名: FDTW用不織布フィルタ組合せ可否表訂正の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
頭書の件、FDTW用ラクリーナパネルに不織布フィルタが取付け不可と判明した為、下記の通り訂正致します。
関係者へのご連絡をお願い申し上げます。了

記

1. 機材カタログ貼付用(P32)
変更箇所を赤字で示します。

	加湿器	パネルスペース	高性能フィルタユニット	不織布フィルタ	リニューアルパネル	高湿度対応キット	分ダクト送風	O Aダクト送風	ラクリーナパネル
加湿器(注2)	○	×	○	○	○	×	×	○	○
パネルスペース	×	○	○	○	×	×	○	○	○
高性能フィルタユニット	○	○	○	×	○	×	○	○	○
不織布フィルタ	○	○	×	○	○	○	○	○	×
リニューアルパネル	○	×	○	○	○	○	○	○	○
高湿度対応キット	×	×	×	○	○	○	×	×	○
分ダクト送風(注2)	×	○	○	○	○	×	○	○	○
O Aダクト送風	○	○	○	○	○	○	×	○	○
ラクリーナパネル	○	○	○	×	○	○	○	○	○

注) ○: 組合せ可能, ×: 組合せ不可

2. 変更内容
ラクリーナパネルと不織布フィルタの組合せを○⇒×へ変更
3. その他
ラクリーナパネル対応可の不織布フィルタを開発検討中です。

以上