

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI23215

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 設備用パッケージエアコン（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日
JRA 4002	パッケージエアコンディショナ	2016年9月26日
JRA 4074	オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形 パッケージエアコンディショナ 一定格性能の試験方法及び表示	2017年5月22日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44 100 980813)

三菱重工海尔(青島)空調机有限公司：(4333-2007-AQ-RGC-RvA)

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所：(JQA-QMA16128)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 企画管理グループ TEL：052-503-9311

代表者氏名：

近藤 成治

発行日： 2023年7月26日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

近藤 成治

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116 JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4002	JIS B 8616:2015、JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002 JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 設備用パッケージエアコン

【製品名】

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	設備用 冷暖兼用 標準	ASVP1404~ 5604HA4	AUCV(S)P1404~ 4504HA	ASVP1404~ 5604	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	設備用 冷暖兼用 標準	ASVP670~ 1600HA1	AUCV(S)P280~ 500HA1	ASVP670~ 1600HA1	JRA 4002	ISO9001	B-2
3	設備用 冷暖兼用 標準	ASVP670~ 1600HA2	AUCV(S)P280~ 500HA2	ASVP670~ 1600HA2	JRA 4002	ISO9001	B-2
4	設備用 冷暖兼用 更新専用	ASVRP2244~ 5604HA4	AUCVR(S)P2244~ 4504HA	ASVP2244~ 5604	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	設備用 冷暖兼用 オールフレッシュ	ASVP2244~ 5604HA4F	AUCV(S)P2244~ 4504HA	ASVP2244~ 5604F	JRA 4074	ISO9001	B-2
6	設備用 冷暖兼用 オールフレッシュ 更新専用	ASVRP2244~ 5604HA4F	AUCVR(S)P2244~ 4504HA	ASVP2244~ 5604F	JRA 4074	ISO9001	B-2