

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI21156

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 循環加温ヒートポンプ（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈規格番号〉	〈規格名称〉	〈発行日〉
JIS B 8613	ウォーターリングユニット	2014年7月1日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2021年6月1日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示す循環加温ヒートポンプは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8613	JIS B 7505、JIS B 8606、JIS C 1502、JIS C 1602、JIS Z 8731

但し、定格性能測定条件は下記の通りです。

外気温度25℃DB/21℃WB、温水入口温度60℃、温水出口温度65℃  
騒音の測定位置は熱源機正面1m、高さ1m温度の位置です。

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 循環加温ヒートポンプ

【製品名】 循環加温ヒートポンプ

	名称	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	更新歴 (非印刷)
1	循環加温ヒートポンプ	EQA401	JIS B 8613	ISO9001	B-2	2019.05
2	循環加温ヒートポンプ (塩害)	EQA401S	JIS B 8613	ISO9001	B-2	2021.05