



| | |
|-------|---------------|
| VT | 給排気筒トップ |
| VR2 | 低燃焼調整ボリューム |
| VR1 | 高燃焼調整ボリューム |
| TB | 端子台 |
| CN | コネクタ |
| JP | ジャンパピン |
| T | トランス |
| F | ヒューズ |
| PB3 | 比例弁ドライバ |
| PB2 | 操作基板 |
| PB1 | 主基板(KFF1-V5) |
| EmS | 感震器 |
| FR | フレームロッド |
| TH3 | 燃焼空気温度検知サーミスタ |
| TH2 | 送風用サーミスタ |
| TH1 | 室温検知サーミスタ |
| HLS | ハイリミットスイッチ |
| Tr | トランジスタ |
| LM | ルーバモータ |
| IGT | 着火トランス |
| PV | 比例弁 |
| SV1,2 | 遮断弁 |
| BM | 燃焼用電動機 |
| FM | 送風用電動機 |
| 記号 | 名称 |

✳ 暖房能力及び使用周波数(50/60Hz)毎に設定されています。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----------|----|----------|---------|----|-----|
| 訂符 | 改 | 訂 | 年月日 | 点検 | 製可 | 製園 | 製園 | 佐久間 |
| 形式 | 0255~0355GF | | 製品-機能コード | 尺度 | 製園 | H30.3.1 | | |
| 名称 | 配線図 | | ガス焚 | 図番 | XRF18653 | | 品別 | 業別 |
| | | | | | | | | A/3 |