



| | |
|-------|---------------|
| VT | 給排気筒トップ |
| VR2 | 低燃焼調整ボリューム |
| VR1 | 高燃焼調整ボリューム |
| CN | コネクタ |
| JP | ジャンパーピン |
| T | トランス |
| F | ヒューズ 15A |
| PB3 | 比例弁ドライバ |
| PB2 | 操作基板 |
| PB1 | 主基板(KFF1-V5) |
| EmS | 感震器 |
| FR | フレイムロッド |
| TH3 | 燃焼空気温度検知サーミスタ |
| TH2 | 送風用サーミスタ |
| TH1 | 室温検知サーミスタ |
| HLS | ハイリミットスイッチ |
| Tr | トランジスタ |
| IGT | 着火トランス |
| PV | 比例弁 |
| SV1,2 | 遮断弁 |
| BM | 燃焼用電動機 |
| FM | 送風用電動機 |
| 51F | 送風用電磁開閉器 |
| 52F | サーマルセット値 9A |
| NFB | 電源ブレーカ 15A |
| 記号 | 名称 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----------|----|----------|-----|----|-----|
| 訂符 | 改 | 訂 | 年月日 | 点検 | 小山 | 五十嵐 | 製図 | 佐久間 |
| 形式 | Q300 GD | | 製品・機能コード | 尺度 | B/M | | 製図 | |
| 名称 | 配線図 | | ガス焚 | 図番 | XRF18655 | | 品別 | 業別 |
| | | | | | | | | A/3 |