

形 式		室内ユニット FDTVP1402B		室外ユニット FDCVP2802HB	
電 源		パ ナ ル T-PSL-35W		リモコン RC-D2B	
		— — —		3 相 200V 50/60Hz	
		定格冷房		中間冷房	
能力 [最小～最大]		kW 25.0 [7.0～28.0]		定格暖房標準	
消費電力		kW 7.45		28.0 [7.6～31.5]	
運転電流		A 22.6		7.32	
運転率		%		22.2	
エネルギー消費効率		3.36		95	
通年エネルギー消費効率		4.63		3.83	
冷年平均COP		3.60		4.6	
定格冷房時の顕熱比		0.75		—	
始動電流 <最大電流> A		5		< 33 >	
外形寸法 本体 mm		365 × 850 × 850		1,690 × 1,350 × 720	
高さ × 巾 × 奥行 mm		35 × 950 × 950		—	
パナール色 (マンセル)		ガラス・枠外 (6.8Y8.9/0.2近似)		ホース・枠外 (2.5Y7.5/1 近似)	
製品質量 kg		本体 : 31 パネル : 8		225	
送風量 m ³ /min		急 : 30 強 : 26 弱 : 23		冷房 220 暖房 180	
モータ出力 W		120		126 × 2	
機外静圧 Pa		0		0	
運転音 dB(A)		急 : 44 強 : 42 弱 : 39		57	
圧縮機用電動機出力 kW		—		4.7	
補助電動器 kW		オプショナル(三相 2.7)		—	
液配管 mm		室内接続φ9.52 (7/16) 分岐管φ9.52 主管φ12.7 室外接続φ12.7 (7/16)		φ15.88 (7/16) φ15.88 φ25.4 φ25.4 (ろう付)	
ガス配管 m		120以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 40以内		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内	
長さ制限		R410A 出荷時 11.5kg(室外) 追加量: 主管120g/m 分岐管60g/m		—	
高さ制限		—		—	
冷媒量 MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21		—	
設計圧力 トン		2.77 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		—	
法定冷凍能力		IPX0		IP24	
IPコード		—		—	

- (1) 冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した値です。
(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(4) 室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
(5) 本組合せでは、主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。

※ツイン用分岐管はD I S -WB 1 を使用してください。(別売品)

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

室内ユニット外形図 PJA003Z202
電気配線図 PJA003Z204
室外ユニット外形図 PCA001Z435
電気配線図 PCA001Z447
リモコン PJZ000Z242
使用範囲 PJA003Z141

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	60A, 100mA, 0.1sec
閉閉器容量	60 A
ヒューズ	60 A
電源線太さ	□14.0×3
配線こう長	36 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² × 3心

室内ユニット固定

吊りボルト	M8～M10 x 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵	
最大ヘッド 天井面より 700mm以下	
ドレン配管	V P 2 5

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ45 x3箇所、φ20 x5箇所
条件により運転した値です。	

パネル形式	降下長	オートスイング
T-PSL-35W	～2 m	○
T-PSCL-35W	～4 m	○
T-PNL-35W	～2 m	—