

三菱重工設備用パッケージエアコン（空冷ヒートポンプ式床置形）				冷媒 R410A
形 式		室内機 ASVP4503H		室外機 AUCVP4504H
電 源		三相200V 3～50/60Hz		三相200V 3～50/60Hz
能 力（最大）	kW	冷房定格	暖房定格	暖房低温
		40.0 (45.0)	45.0 (50.0)	36.1
消 費 電 力	kW	13.8/13.8	12.8/12.8	15.3/15.3
運 転 電 流	A	46.6/46.6	43.0/43.0	-----
力 率	%	85/85	86/86	-----
エネルギー消費効率		2.90/2.90	3.52/3.52	-----
冷媒平均エネルギー消費効率		3.21/3.21		-----
冷房定格運転時の顕熱比		0.84	-----	-----
始 動 電 流	A	52.1/46.3		11/11
運 転 音	dB (A)	58/58 (冷房/暖房)		61/61 (冷房/暖房)
外形 高さ×幅×奥行	mm	1870×1500×700		2048×1350×720
寸 法	分割可能高さ	分割不可能		分割不可能
製 品 質 量	kg	270		361
パネル色（マンセル）		セラミックホワイト（N8.0近似）		スタッコホワイト（4.2Y7.5/1.1近似）
送 風 装 置	定 格 風 量	m ³ /min	128/128	260/260
	定格機外静圧	Pa	20/95	0 / 0 (最大50/50)
	定 格 出 力	kW×台	2.2 × 1	0.386 × 2
圧縮機用電動機定格出力		kW×台	-----	4.87 × 2
冷媒封入量		kg	-----	11.5
冷凍機油			-----	M-MA32R
冷凍機油封入量		cc	-----	4200
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁
加 湿 器		取付可能（オプション）		-----
補 助 電 熱 器		取付可能（オプション12kW）		-----
エ ア フ ィ ル タ		プラスチックネット（洗浄可能）		-----
空 気 吸 込 口		前面、後面（オプション）		前面、後面、左右側面
空 気 吹 出 口		上部（ダクト接続）		上面
ド レ ン 排 水		Rp1メス（25A）		φ45 × 3箇所、φ20 × 10箇所
冷 媒 配 管	液 側	mm	φ12.7（室内機：ろう付け/室外機：フレア接続）	
	ガ ス 側	mm	φ28.58（室内機：ろう付け/室外機：ろう付け）	
	長 さ 制 限	m	片道 実長160以内、相当長185以内	
高 さ 制 限			室外機が室内機より上の場合：50以内、室外機が室内機より下の場合：40以内	
設 計 圧 力		MPa	高圧部 4.15 ， 低圧部 2.21	
法 定 冷 凍 能 力		トン	6.82（高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要）	
I P コ ー ド			IPOX	IP24
外 形 図			PAA002Z015	PCD000Z552
電 気 配 線 図			PAA002Z018	PCD000Z549

- 記事1. 冷房・暖房能力及び電気特性は、日本工業規格（JIS B8615-2）及び（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA4048：2006）条件によります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお、室外機とは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
3. 室内機固定： M10×4本 金具は運転時固定金具と兼用。
室外機固定： M10×4本 （設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。）
4. 配線仕様

		室内機	室外機
漏電しゃ断器定格		20A，30mA，0.1sec以下	100A，100mA，0.1sec以下
配線用 開閉器容量		30A	100A
しゃ断器 過電流しゃ断器定格容量		20A	100A
電源線太さ		3.5mm ² × 3本	38mm ² × 3本
配線こう長		27m	60m
室内外信号線太さ		0.75～1.25mm ² × 2本、シールド線（MVVS）	
アース線		3.5mm ²	5.5mm ²

※ 表中の配線太さは、電圧降下2%以内とした場合を示します。

配線こう長が上表を超える場合、配線太さを内線規程により見直してください。

参考：最大電流値 室内機 9.2/8.6A（50/60Hz），室外機 73A

5. 配管サイズ

配管長	液側	ガス側
90m以下 <A>	φ12.7×t0.8	φ28.58×t1.0
90～130m以下 	φ12.7×t0.8	φ31.8×t1.1
130～160m以下	130m分はの配管サイズとし、残り長さ分の配管は<A>の配管サイズとする。	

6. 室外機には基準冷媒量（配管長さ0mの封入量）のみ封入されています。
液管長さにより、1m当たり0.12kg/mの冷媒を追加してください。

適用機種 ASVP4503H AUCVP4504H, AUCVSP4504H	
形 式	ASV
発行者	名 称 要目表
大林	図 番
130311	PAA002Z180
	訂 符 業 別 1/2