

形 式		セット形式	
		室内ユニット	室外ユニット
		FDTVP1124AG	FDCVP1124HAG
電 源		パネ ル T-PSA-3BW	リモコン RC-DX3, RC-DX3A, RC-DX2, RC-D4G
		200V 3～ 50/60Hz	
		定格冷房標準	中間冷房標準
能力 [最小～最大]	kW	10.0 [4.0～11.2]	4.5
消費電力	kW	2.58	0.734
運転電流	A	7.8	—
運転力率	%	95	—
エネルギー消費効率		3.88	6.13
		中間冷房中温	最小冷房中温
能力	kW	4.6	4.0
消費電力	kW	0.620	0.540
通年エネルギー消費効率(2015)		6.1	冷暖平均COP
通年エネルギー消費効率(2006)		6.0	定格冷房時の顕熱比
始動電流 <最大電流> A		5	< 23 >
外形寸法 本体	mm	298 × 840 × 840	1,300 × 970 × 370
	高さ×巾×奥行	35 × 950 × 950	—
パネ ル 色 (マンセル)		プラスタホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	スタコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
製 品 質 量		本体 : 30 パネル : 5.5	103
送風装置	風 量	m ³ /min	P急 : 36 急 : 27 強 : 22 弱 : 18
	機外静圧	Pa	0
	モータ出力	W	120
運転音	パワーレベル	dB(A)	P急 : 65 急 : 56 強 : 51 弱 : 49
	音圧レベル	dB(A)	P急 : 51 急 : 42 強 : 37 弱 : 35
圧縮機用電動機出力		kW	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可
エ ア フィ ル タ ー		プラスチックネット(洗浄可能)	—
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (フレア) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (フレア)
	ガス配管	mm	φ15.88 (フレア) φ15.88x1.0 φ15.88 (フレア)
	長さ制限	m	100以内
	高さ制限	m	30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)
	冷 媒 量		R410A 出荷時 4.5kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)
設計圧力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21
法定冷凍能力		トン	1.03 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)
I Pコード		IPX0	IPX4

- (1)冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。
- (2)通年エネルギー消費効率(2006)は、日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。
- (3)運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (4)運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- (5)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (6)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。
- (7)BEST計算用 室内送風機消費電力:0.14kW ×1台

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

室内ユニット外形図	PJF000Z332
電気配線図	PJF000Z333
室外ユニット外形図	PCA001Z743
電気配線図	PCA001Z745
リモコン	PJZ000Z309
使用範囲	PCB003Z885

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	30A, 30mA, 0.1sec以下
開閉器容量	30 A
ヒューズ	30 A
電源線太さ	5.5mm ² ×3
配線こう長	30 m
アース線	2.0mm ² (φ1.6mm) 以上 (M5)
内外渡り線φ1.6(2mm ²)×3	≤70m/3.5mm ² ×3 ≤120m
リモコン配線	0.3mm ² ×2心

室内ユニット固定

吊りボルト	M8～M10 x 4本
吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵
最大ヘッド 天井面より 700mm以下
ドレン配管 VP25 (I.D. 25, O.D. 32)

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ20 x 3箇所
--------	-----------