


三菱重エルームエアコン 騒音特性

測定条件 JIS C 9612による

(室内ユニット)

形式名	SRK22SI-W	
騒音値	冷房	41 dB(A)
	暖房	43 dB(A)



(室外ユニット)

形式名	SRC22SI	
騒音値	冷房	39 dB(A)
	暖房	39 dB(A)

