三菱重工パッケージエアコン ［天吊ダクト形スポットエアコン］ R410A RoHS指令対応 空冷式冷房専用機

形式		セット形式 SPUXP803C3	
		室内ユニット SPUP803	室外ユニット FDCXP803C
			リモコン RC-D3
電源		―――	200V 3～ 50/60Hz
		定格冷房	
能力［最小～最大］	kW	7.1 ［ 3.5～8.0 ］	
消費電力	kW	2.41	
運転電流	A	8.1	
運転力率	%	86	
始動電流 ＜最大電流＞	A	5	＜ 14 ＞
外形寸法 高さ×巾×奥行	mm	360 × 820 × 830+(250) ※	750×880(+88)×340
			―
パネル色 （マンセル）		プラスターホワイト （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	スタッコホワイト （ 4.2Y7.5/1.1近似 ）
製品質量	kg	55 + (5) ※	60
送風装置 風量	m^3/min	急：24	60
送風装置 モータ出力	W	130	86
送風装置 機外静圧	Pa	急： 140 / 150	0
運転音	dB(A)	急：52 / 52 弱：48 / 46	48
圧縮機用電動機出力	kW	―	1.8
補助電熱器	kW	組込不可	―
冷媒配管 液配管	mm	室内接続φ9.52 (フレア) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (フレア)	
冷媒配管 ガス配管	mm	φ15.88(フレア) φ15.88x1.0 φ15.88(フレア)	
冷媒配管 長さ制限	m	50以内	
冷媒配管 高さ制限	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）	
冷媒配管 冷媒量		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)	
設計圧力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21	
法定冷凍能力	トン	0.73 （高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要）	
IPコード		IPX0	IP24

室内ユニット外形図	PJD001Z187
電気配線図	PJD001Z189
室外ユニット外形図	PCA001Z489
電気配線図	PCA001Z507
リモコン	PJZ000Z252
使用範囲	PJD001Z186

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ2.0×3
配線こう長	29 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm^2×２心

室内ユニット固定

吊りボルト	M10 x 4本

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

自然排水

冷媒配管接続側のみ

ドレン配管	ＶＰ２０ 塩ビ管

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ20 x 3箇所

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 35℃DB 28℃WB 条件により運転した値です。
(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(3)※印寸法，質量は吹出アタッチメント（別売品）分を示します。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

PJD001Z185-02