

| | |
|-----------------|---|
| 適用地域 | 組合せ室外機に示す。 |
| 設置場所 (室内機) | 外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 |
| 室内ユニットの雰囲気温度・湿度 | 露点温度 23℃以下, 相対湿度 80%以下 |
| 冷房運転 室内機吸込み | 湿球温度 24℃以下 (室外機使用範囲に示す 冷房使用範囲参照) |
| 暖房運転 室内機吸込み | 乾球温度 30℃以下 (室外機使用範囲に示す 暖房使用範囲参照) |
| 電源電圧 | 電圧変動 定格電圧 200V±10%以内 |
| | 始動時の電圧降下 定格電圧 200Vの15% |
| 適合配線 | 電源 2.0mm ² ~3.5mm ² |
| | 信号線 0.75mm ² ~2.0mm ² |
| | リモコン線 0.3mm ² ~2.0mm ² |
| 冷媒配管の断熱 | 相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。 |
| ドレン配管の断熱 | 相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。 |

次のような場所への設置は行わないでください。

- 1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
- 2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。
- 3) 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場。12) 洗たく室等 水が掛かる場所。
室内機は水の浸入に対する保護はしていません。
- 4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
- 5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
- 6) 煙突の煙がかかる場所。
受信部に影響のある光線が飛び交う所。
- 7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。
- 8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。
- 9) 車両・船舶等移動するものへの設置。
- 10) 積雪の多い所
- 11) 標高1000m以上の場所。

形 式 FDES-3LX

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 発行者 | 名 称 | 使用範囲 |
| 笠原 | 図 番 | SPECIFICATION |
| '07.10.02. | PFA003Z715 | 訂 符 |
| | | 葉 別 |
| | | 1/1 |