

三菱重工パッキン-ジエアコン 床置形（ダクト形）									
系統形式		FDASP1403TLX	FDASP2243TLX	FDASP2803TLX					
電源		200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz	200V 3～50／60Hz					
能力	冷房	14.0	22.4	28.0					
	暖房	16.0	25.0	31.5					
定格冷房時の顕熱比		0.8	0.77	0.79					
電気特性	消費電力	0.55 / 0.73	0.70 / 0.80	0.90 / 1.2					
	暖房電力	0.55 / 0.73	070 / 0.80	0.90 / 1.2					
	運転電流	2.7 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6					
	暖房電流	2.7 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6					
外形寸法		1,600 × 875 × 460	1,700 × 1,100 × 560	1,700 × 1,360 × 560					
質量		96	155	194					
パネル色（マンセル）		前面：ホワイト 側面：ライトグレー（前面：N7.0近似 側面：N7.0近似）	前面：ホワイト 側面：ライトグレー（前面：8.0近似 側面：N7.0近似）	前面：ホワイト 側面：ライトグレー（前面：8.0近似 側面：N7.0近似）					
熱交換器		7Hフィン&銅チューブ式	7Hフィン&銅チューブ式	7Hフィン&銅チューブ式					
冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁					
送風装置	風量	45 / 45	68 / 68	90 / 90					
	機外静圧	60 / 190	90 / 160	150 / 260					
定格出力×台		750 X 1	750 X 1	1500 X 1					
操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D3（付属）	ワイヤードリモコン：RC-D3（付属）	ワイヤードリモコン：RC-D3（付属）					
運転調整	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット					
	表示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>					
運転指示灯	表	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>					
	示	60 / 64	60 / 64	61 / 65					
運転音		dB(A)							
補助電熱器	加温器	オプショナル	オプショナル	オプショナル					
	加湿器	気化式加湿器（オプショナル）	気化式加湿器（オプショナル）	気化式加湿器（オプショナル）					
エアフィルタ		プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）					
冷媒配管	液側	φ9.52（7/17）	φ9.52（ろう付）	φ9.52（ろう付）					
	ガス側	φ15.88（7/17）	φ19.05（ろう付）	φ22.22（ろう付）					
冷媒		R410A	R410A	R410A					
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水					
防音・防振・断熱	送風可能室外ユニット	上部PT143（25A）下部PT3/443（20A）	上部PT143（25A）下部PT3/443（20A）	上部PT143（25A）下部PT3/443（20A）					
	防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム					
保護装置	安全装置	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付					
	保護装置	ファンベクター：過電流継電器	ファンベクター：過電流継電器	ファンベクター：過電流継電器					
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0					
外形図		PAA002Z006	PAA002Z007	PAA002Z008					
電気配線図		PAA002Z010	PAA002Z011	PAA002Z011					
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ					
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。 2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
使用範囲 PAA001Z999				RoHS指令対応			適用機種		
							FDASP1403TLX, 2243TLX, 2803TLX		
形式				FDASP__3TLX					
発行者		名称	要目表（室内ユニット）			図番		訂符	業別
佐々倉			SPECIFICATION			PAA002Z002			1/1