



記号	名称	記号	名称
AVR1,2	定電圧レギュレータ	SW6	換気管理切換
CF1~4	FM用コンデンサ	SW7-1	運転チェンジ/ドレン感運転
CNA-Z	コネクタ(口印)	TB	端子台(口印)
CF3,4	ヒューズ	TB1	静圧調整ボックスタイプ内端子台(口印)
ファンコントローラ	ファンコントローラ	TSS	給水用電磁弁制御回路
FM1	送風用電磁弁(吸気用)	Thc	リモコン付属サーモスタ
FM2	送風用電磁弁(排気用)	Th-A	暖房空気センサー
FM3,4	送風用電磁弁(循環用)	Th-R1,2,3	熱式センサー
Hu	加湿器(オプション)	Tr1	トランス
US1	スーパージンク(手巻)切替	X1~3,6	FM用リレー
LED-2	表示灯(緑=マイコン正常表示)	49F3,4	FM用インタージェルサーモ
LED-3	表示灯(赤=点検表示)	SW5-1	スーパージンク自動切替/自動電
NF	ノイズフィルター	SW5-2	室内AFレズNo.100の電

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. □内は静圧調整ボックス部(削除取付)を示します。
 3. ---は理地配線を示します。
 4. TBの□, ⊕は信号線用端子台(5V)です。
 5. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心を併用してください。
 6. リモコン配線は0.3mm² X2心を併用してください。
 延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に従ってリモコン用ケーブルを併用してください。
 7. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種 DAUP1402, 1602LXN-RA, LA
 形式 DAUP-LX
 名称 配線図
 発行者 佐々倉 図番 070831 MPC000Z696
 訂符 業別 1/1