

形 式		セット形式		FDXP1403HM		FDCXP1403HM	
電 源	室内ユニット	FDIP1403M	室外ユニット	RC-M3	200V 3～ 50/60Hz	室内ユニット外形図	PJF000Z024
	パネ ル	T-PSAM-36W	リモコン	定格暖房標準	14.0 [6.3 ～ 16.0]	電気配線図	PJF000Z025
能力 [最小～最大]	kW	11.2 [5.9 ～ 12.5]	定格冷房	3.50	10.3	室外ユニット外形図	PCA001Z498
消費電力	kW	3.80	11.4	96	2.95	電気配線図	PCA001Z519
運転電流	A	96	2.95	5	< 17 >	リモコン	PJZ000Z267
運転力率	%	2.95	5	308 × 850 × 850	845 × 970 × 370	使用範囲	PJF000Z021
エネルギー消費効率	開始電流 < 最大電流 > A	40 × 950 × 950	本体 : 27 パル : 5.5	冷房 75 暖房 73	86	電源は室外ユニットへ接続してください 漏電遮断器定格 30A, 30mA, 0.1sec 開閉器容量 30 A ヒューズ 30 A 電源線太さ □5.5×3 配線こう長 41 m 内外渡り線 φ1.6×3 リモコン配線 0.3mm ² ×2心	
外形寸法	mm	本体 : 27 パル : 5.5	急 : 30 強 : 27 弱 : 23	冷房 50 暖房 51	2.5		
高さ×巾×奥行	mm	140	0	2.5	—	室内ユニット固定 吊りボルト M8～M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
パネ ル 色 (マンセル)	kg	急 : 43 強 : 41 弱 : 38	—	—	—		
製 品 質 量	m ³ /min	組込不可	—	—	—	室内ユニット 排水 ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 700mm以下 ドレン配管 VP20	
送風量	W	—	—	—	—		
モータ出力	Pa	—	—	—	—	室外ユニット固定 アンカーボルト M10 x 4本 設置状況に依り、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
機外静圧	kW	—	—	—	—		
運 転 音	MPa	—	—	—	—	室外ユニット 排水 ベース排水穴 φ20 x 3箇所	
圧縮機用電動機出力	トン	—	—	—	—		
補 助 電 熱 器	mm	—	—	—	—	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内) R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス) 高圧部 4.15 低圧部 2.21	
液配管	m	—	—	—	—		
ガス配管	MPa	—	—	—	—	1.42 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要) IPX0	
長さ制限	トン	—	—	—	—		
高さ制限	MPa	—	—	—	—	IP24	
冷 媒 量	トン	—	—	—	—		
設計圧力	トン	—	—	—	—	IP24	
法定冷凍能力	トン	—	—	—	—		
I Pコード	トン	—	—	—	—	IP24	
法定冷凍能力	トン	—	—	—	—		

- (1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。
(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5)室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。