

三菱電機

天井カセット形（2方向吹出し）<ラクリーナパネル>

系統		GTWP713M8	GTWP803M8	GTWP903M8	
形式		TW-PSL-34W	TW-PSL-34W	TW-PSL-34W	
パネル形式		200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
電力	冷房	7.1	8.0	9.0	
	暖房	8.0	9.0	10.0	
電源		0.69	0.70	0.68	
定格冷房時の顕熱比	消費電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	電力	0.10/0.12	0.12/0.14	0.12/0.14	
	運転電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
	電流	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	本体：368 × 1,054 × 620 パネル：8 × 1,300 × 680	
	質量	本体：26 パネル：13	本体：26 パネル：13	本体：26 パネル：13	
パネ ル 色		ミスティホワイト	ミスティホワイト	ミスティホワイト	
熱交換器		7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	7Mフィイン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	急：16 強：13 弱：11 0	急：19 強：16 弱：12 0	急：19 強：16 弱：12 0	
送風装置	機外静圧	35	40	40	
	定格出力×台	W×台			
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
表示灯	液晶表示	液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>	
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転音	急：42 強：39 弱：38	急：43 強：40 弱：39	急：43 強：40 弱：39	急：43 強：40 弱：39	
	ワット/トン(三相 2.3)	ワット/トン(三相 2.3)	ワット/トン(三相 2.3)	ワット/トン(三相 2.3)	
補助電熱器	プラスチックネット	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
冷媒配管	ガス側	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンガード	ファンガード付	ファンガード付	ファンガード付	
	フロートスイッチ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	フロートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	
外形図		PJB001Z575	PJB001Z575	PJB001Z575	
電気配線図		PJB001Z578	PJB001Z578	PJB001Z578	
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJB001Z565		RoHS指令対応	
適用機種		GTWP713M8, 803M8, 903M8	
形式		GTWP __ 3M8<ラクリーナパネル>	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図番	SPECIFICATION	
08.1.31	PJB001Z572		訂 符 業 別 2/3