





ヒートポンプ機の場合
占線内のヒータ回線は別売電圧ヒータを
取付けた場合を示します。



- 記事 1. --- は接地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を استخدامهاしてください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

CF11	FM用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ（口印）
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ（サーモ付）
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
JSL1	スーパージンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤-点検表示）
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	スリッパジンクモータ（電子制御兼用）
SW1	室内アドレシスNo.10の位
SW2	室内アドレシスNo.1の位
SW3	室外アドレシスNo.10の位
SW4	室外アドレシスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレシスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Tf	温度ヒューズ
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-RL, 2, 3	熱交センサー
TrI	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
26H1	バイメタルスイッチ
52H	H用電磁接触器

適用機種
GTWP713M8, 803M8, 903M8
GTWP713M8D, 803M8D, 903M8D

形式
GTW パネル TW-PSA-34W
TW-PSB-34W

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行
091113 PJB001Z570/B 1/1