



三菱電機工業株式会社 床置形 ロータータイプ隠蔽形

系 統 形 式		GFUP283M8	GFUP453M8	GFUP563M8	GFUP713M8
電 源		200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	2.8	4.5	5.6	7.1
	暖 房	3.2	5.0	6.3	8.0
定格冷房時の顕熱比		0.90	0.77	0.71	0.71
電 気 特 性	消費電力	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10
	暖房電力	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10
	運転電流	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50
	暖房電流	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50
外形寸法		高さ×巾×奥行	630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,362 × 225
質 量		kg	25	25	32
外 観		クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	風量	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
	機外静圧	0	0	0	0
	定格出力×台	30	40	40	40
送風装置	操作スイッチ	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表示	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>
運転補助エアフィルタ	運転音	急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39
	補助電熱器	ワジョン(単相 0.9 PTC)	ワジョン(単相 1.0 PTC)	ワジョン(単相 1.0 PTC)	ワジョン(単相 1.3 PTC)
	電熱器容量	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)
	配管口径	φ6.52 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
冷媒配管	側	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
	側	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱		PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ
保護装置	送風用電動機	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
	ファンベクター	ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ	ファンベクター：インターナルサモ
	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図		PGD000Z067	PGD000Z067	PGD000Z068	PGD000Z068
電気配線図		PGD000Z069	PGD000Z069	PGD000Z069	PGD000Z069
接続可能室外ユニット		GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ	GHP-8形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGD000Z061 RoHS指令対応

適用機種		GFUP283M8, 453M8, 563M8, 713M8	
形 式		G F U P _ _ 3 M 8	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
08.1.31	訂 符	P G D 0 0 0 Z 0 6 5	
		業 別	1 / 1