

適用地域	組合せ室外機に示す。	
設置場所（室内機）	外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。	
室内ユニットの雰囲気温度・湿度	露点温度 23℃以下、相対湿度 80%以下	
冷房運転 室内機吸込み	湿球温度 24℃以下（室外機使用範囲に示す 冷房使用範囲参照）	
暖房運転 室内機吸込み	乾球温度 30℃以下（室外機使用範囲に示す 暖房使用範囲参照）	
電源電圧	定格電圧 200V±10%以内	
	定格電圧 200Vの15%	
適合配線	電源	
	2.0mm ² ～3.5mm ²	
	信号線	
リモコン線	0.75mm ² ～2.0mm ²	
	0.3mm ² ～2.0mm ²	
冷媒配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。	
ドレン配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。	

次のような場所への設置は行わないでください。

- 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
- 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。
- 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
- 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
- 煙突の煙がかかる場所。

- 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。
- 車両・船舶等移動するものへの設置。
- 積雪の多い所
- 標高1000m以上の場所。
- 洗たく室等 水が掛かる場所。

室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。

次のような場所への設置は、販売店へご相談ください。

- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。
- カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。

形 式		GWUP-3M8	
発行者	名 称	使用範囲	
佐々倉	図 番	SPECIFICATION	
'08.03.03.	訂 符	PGC000Z345	葉 別
			1/1