

適用地域	組合せ室外機に示す。	
設置場所 (室内機)	外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。	
室内ユニットの雰囲気温度・湿度	露点温度 2 8 °C以下, 相対湿度 80 %以下	
冷房運転 室内機吸込み	乾球温度 0 ~ 4 3 °C以下, 湿球温度 2 4 °C以下	乾球温度 0 ~ 2 7 °C以下
暖房運転 室内機吸込み		
電源電圧	電圧変動 始動時の電圧降下	定格電圧 2 00 V ± 1 0 %以内
適合配線	電源 信号線	定格電圧 2 00 V の 1 5 %
冷媒配管の断熱	リモコン線	2. 0mm ² ~ 3. 5mm ² 0. 75mm ² ~ 2. 0mm ² 0. 3mm ² ~ 2. 0mm ²
ドレン配管の断熱		相対湿度が 70 %を越える天井内等では、厚さ 2 0 mm以上の断熱が必要になります。 相対湿度が 70 %を越える天井内等では、厚さ 1 0 mm以上の断熱が必要になります。
次のような場所への設置は行わないでください。		
1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。	9) 車両・船舶等移動するものへの設置。	
2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。	10) 積雪の多い所	
3) 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。	11) 標高 1000m以上の場所。	
4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。	12) 洗たく室等 水が掛かる場所。	
5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。	室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。	
6) 煙突の煙がかかる場所。		
7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。		
8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。		
形式 GAFP-3M8		
発行者 佐々倉	名 称 SPECIFICATION	使用範囲
08.03.26	図 番 PCH0002333	訂 符 葉 別 1/1