

適用地域	組合せ室外機に示す。		
設置場所 (室内機)	外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。		
室内ユニットの雰囲気温度・湿度	露点温度 2 3℃以下、 相対湿度 8 0%以下		
冷房運転	室内機吸込み	湿球温度 2 4℃以下 (室外機使用範囲に示す 冷房使用範囲参照)	
暖房運転	室内機吸込み	乾球温度 3 0℃以下 (室外機使用範囲に示す 暖房使用範囲参照)	
電源電圧	電圧変動	定格電圧 2 0 0 V ± 1 0%以内	
	始動時の電圧降下	定格電圧 2 0 0 V の 1 5%	
適合配線	電源	2. 0mm ² ~ 3. 5mm ²	
	信号線	0. 75mm ² ~ 2. 0mm ²	
	リモコン線	0. 3mm ² ~ 2. 0mm ²	
冷媒配管の断熱	相対湿度が 7 0% を越える天井内等では、厚さ 2 0mm 以上の断熱が必要になります。		
ドレン配管の断熱	相対湿度が 7 0% を越える天井内等では、厚さ 1 0mm 以上の断熱が必要になります。		

次のような場所への設置は行わないでください。

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。 2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。 3) 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。 4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。 5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。 6) 煙突の煙がかかる場所。 7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。 8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。 | <ol style="list-style-type: none"> 9) 車両・船舶等移動するものへの設置。 10) 積雪の多い所 11) 標高1000m以上の場所。 12) 洗たく室等 水が掛かる場所。
室内機は水の浸入に対する保護はしていません。 |
|--|--|

適用機種	GAUP1402M7N-R, 1602M7N-R, 2242M7N-R, 2802M7N-R GAUP1402M7N-L, 1602M7N-L, 2242M7N-L, 2802M7N-L GAUP1402M7N-RA, 1602M7N-RA, 2242M7N-RA, 2802M7N-RA GAUP1402M7N-LA, 1602M7N-LA, 2242M7N-LA, 2802M7N-LA		
形式	GAUP-2M7N		
発行者	名称	使用範囲 SPECIFICATION	
加藤	図番	訂符	葉別
	19.03.01	MPC000Z704	A 1/1