

形 式		セット形式		FDEVP803HK3A		室内ユニット		FDCVP803HK		室外ユニット外形図		PFA003Z803	
		室内ユニット		FDEVP803A		室外ユニット		FDCVP803HK		電気配線図		PFA003Z806	
		リモコン		RC-D3		リモコン		RC-D3		電気配線図		PCA001Z489	
電 源		---		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		電気配線図		PCA001Z505	
能力 [最小~最大]		kW		7.1 [3.2~8.0]		3.2		8.0 [3.6~10.0]		中間暖房		3.6	
消費電力		kW		1.90		0.710		2.19		0.770		0.770	
運転電流		A		10.4		---		11.8		---		---	
運転力率		%		91		---		93		---		---	
エネルギー消費効率				3.74		4.51		3.65		4.68			
通年エネルギー消費効率				4.5		4.5		4.5		4.5			
冷暖平均COP				3.70		3.70		3.70		3.70			
定格冷房時の顕熱比				0.71		---		---		---			
始動電流 < 最大電流 > A				5		5		5		5			
外形寸法		mm		210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690			
高さ×巾×奥行				210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690		210 × 1,320 × 690			
パナール色 (マンセル)				プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)			
製品質量		kg		37		37		37		37			
送風量		m ³ /min		急 : 18 強 : 14 弱 : 12		急 : 18 強 : 14 弱 : 12		急 : 18 強 : 14 弱 : 12		急 : 18 強 : 14 弱 : 12			
モータ出力		W		20 × 2		20 × 2		20 × 2		20 × 2			
機外静圧		Pa		0		0		0		0			
運転音		dB(A)		急 : 39 強 : 37 弱 : 35		急 : 39 強 : 37 弱 : 35		急 : 39 強 : 37 弱 : 35		急 : 39 強 : 37 弱 : 35			
圧縮機用電動機出力		kW		---		---		---		---			
補助電熱器		kW		---		---		---		---			
液配管		mm		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)			
ガス配管		mm		φ15.88 (7/16)		φ15.88 (7/16)		φ15.88 (7/16)		φ15.88 (7/16)			
長さ制限		m		70以内		70以内		70以内		70以内			
高さ制限				30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)			
冷媒量		MPa		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)			
設計圧力				高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21		高圧部 4.15 低圧部 2.21			
法定冷凍能力		トン		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)			
IPコード				IPX0		IPX0		IPX0		IPX0			

室内ユニット外形図	PFA003Z803
電気配線図	PFA003Z806
室外ユニット外形図	PCA001Z489
電気配線図	PCA001Z505
リモコン	PJZ000Z252
使用範囲	PFA003Z676

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	30A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	30 A
電源線太さ	□5.5×2
配線こう長	31 m
アース線	φ1.6 以上 (M5)
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×2心

室内ユニット固定

吊りボルト	M8~M10 x 4本
-------	-------------

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水	
自然排水	

ドレン配管

	V P 2 0
--	---------

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
---------	----------

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水	
ベース排水穴	φ20 x 3箇所

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。

(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。