





記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 (前) φ45 (横) φ30 (後)




電源接続用端子台



据付最小スペース

据 付 例			
	I	II	III
寸 法	L1	開放	500
	L2	300	5 開放
	L3	150	300 150
	L4	5	5 5

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
 (6) 装置鉛板は正面右下についています。



適用機種		FDCVP1403H, 1603H
形 式		FDC
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
笠原	図 番	070731 PCA001Z495
訂 符		1 / 1