

耐重塩害仕様／室外ユニット仕様書				
形式	AUCS	P212DAC, P300DAC		
部	品	名	仕 様	
外		板	塗装用亜鉛鉄板＋塗装〔下塗:カチオン電着塗装 裏表共1回 上塗:アクリル樹脂焼付塗装 裏1回、表2回〕 ※塗装色スタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1近似)	
底		板	外板と同じ (但し裏表共、下塗1回 上塗2回)	
フ	イ	ン	ガ ー ド	鉄線(切断部面取)＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング
フ	ア	ン	ガ ー ド	鉄線(切断部面取)＋亜鉛メッキ＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング
フ			ア ン	プラスチック
フ	ア	ン	モ ー タ	鋼板＋亜鉛メッキ＋防錆剤塗布50 μ
モ	ー	タ	ベ ー ス	鋼管＋焼付塗装＋防錆剤塗布50 μ
熱 交 換 器	フ	イ	ン	アルミ＋防錆剤(透明)塗布10 μ
	配		管	銅管＋防錆剤塗布50 μ
	側		板	亜鉛鉄板＋防錆剤塗布50 μ
レ	シ		ー バ	鋼板・鋼管＋焼付塗装＋防錆剤塗布50 μ
電	装	品	箱	塗装用亜鉛鉄板＋焼付塗装
操	作	弁	ブ ラ ケ ッ ト	亜鉛鉄板＋防錆剤塗布50 μ
タ ッ ピ ン	外		面	ステンレス＋防錆被膜処理
ネ	ジ	内	面	鉄＋亜鉛メッキ
吊	り	金	具	ステンレス
冷	媒	配	管	銅管＋防錆剤塗布50 μ
他 (機 能 品 、 銘 板)				標準機と同じ
記事				
1. 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいてます。				
2. 上表にて_____下線は、標準機仕様と異なる点を示します。				
3. 据付時のご注意				
(a) 建物の風下や軒下等に設置してください。				
(b) 海岸線に設置する場合、直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。				
(c) 水はけの良い場所に設置してください。				
(d) 据付時に付いた傷は、補修してください。				
(e) 取外したサービスパネル取付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。				