三菱重工パッケージエアコン　１方向吹出し天井埋込形 ＜下がり天井設置＞

系統							
形式				FDTSP453LXD	FDTSP563LXD	FDTSP713LXD	
パネル形式				TS-PNA-29W	TS-PNA-29W	TS-PNA-39W	
電源				200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能力	冷房		kW	4.5	5.6	7.1	
	暖房			5.0	6.3	8.0	
定格冷房時の顕熱比				0.77	0.71	0.70	
電気特性	消費電力	冷房	kW	0.08／0.10	0.08／0.10	0.10／0.12	
		暖房		0.08／0.10	0.08／0.10	0.10／0.12	
	運転電流	冷房	A	0.41／0.51	0.41／0.51	0.51／0.61	
		暖房		0.41／0.51	0.41／0.51	0.51／0.61	
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本　体：194 × 1,040 × 650	本　体：194 × 1,040 × 650	本　体：194 × 1,300 × 650	
				パネル：10 × 1,290 × 770	パネル：10 × 1,290 × 770	パネル：10 × 1,500 × 770	
質量			kg	本体：27　パネル：10	本体：27　パネル：10	本体：31　パネル：11	
パネル色				ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	
(マンセル)				(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱交換器				ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	
冷媒制御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風量		m^3/min	Ｐ急：16　急：14　強：12　弱：10	Ｐ急：16　急：14　強：12　弱：10	Ｐ急：20　急：18　強：15　弱：12	
	機外静圧		Pa	0	0	0	
	定格出力 ×台		W×台	40	40	25×2	
運転調整	操作スイッチ			ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D4	
	温度調節			ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	
	表示			液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	
	表示灯			緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	
運転音			dB(A)	Ｐ急：45　急：42　強：39　弱：37	Ｐ急：45　急：42　強：39　弱：37	Ｐ急：46　急：43　強：39　弱：37	
補助電熱器			kW	組込不可	組込不可	組込不可	
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液側		φmm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ガス側			φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
冷媒				R410A	R410A	R410A	
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
				ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０	
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
				キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保護装置				ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ, 凍結防止ｻｰﾓ	
ＩＰコード				IPX0	IPX0	IPX0	
外形図				PJC001Z171	PJC001Z171	PJC001Z172	
電気配線図				PJC001Z173	PJC001Z173	PJC001Z174	
接続可能室外ユニット				ビル空調マルチ ３ＨＬＸシリーズ	ビル空調マルチ ３ＨＬＸシリーズ	ビル空調マルチ ３ＨＬＸシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ使用時は風量設定が３速（急・強・弱）となります。Ｐ急ﾓｰﾄﾞをご使用の場合は高天井設定（Ｐ急・急・強）としてください。

使用範囲 PJC001Z161　　**RoHS**指令対応

適用機種	FDTSP453LXD, P563LXD, P713LXD		
形式	ＦＤＴＳＰ＿３ＬＸＤ＜下がり天井設置＞		
発行者	名称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
小林	図番	訂符	葉別
'09. 10. 26.	ＰＪＣ００１Ｚ２６８		1／1