

形 式		セット形式		SPUXP803GD3	
室内ユニット		SPUP803		室外ユニット	
室内ユニット外形図		PJD001Z187		電気配線図	
室外ユニット外形図		PCA001Z604		電気配線図	
リモコン		PJZ000Z273		使用範囲	
電源は室外ユニットへ接続してください		20A, 30mA, 0.1sec		30 A	
漏電遮断器定格		20 A		電源線太さ	
閉閉器容量		20 A		配線こう長	
ヒューズ		φ2.0×3		内外渡り線	
電源線太さ		29 m		リモコン配線	
配線こう長		φ1.6×3			
内外渡り線		0.3mm ² ×2心			
リモコン配線					
室内ユニット固定		吊りボルト		M10 x 4本	
吊りボルト		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を 施してください。			
室内ユニット 排水		自然排水			
冷媒配管接続側のみ		ドレン配管		VP 2 5 塩ビ管	
室外ユニット固定		アンカーボルト		M10 x 4本	
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策 を実施してください。		室外ユニット 排水		ベース排水穴	
室外ユニット		ベース排水穴		φ20 x 3箇所	

(1) 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 35°CDB 28°CWB 条件により運転した値です。

(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。

(3) ※印寸法、質量は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

室内ユニット外形図 PJD001Z187
電気配線図 PJD001Z189
室外ユニット外形図 PCA001Z604
電気配線図 PCA001Z610
リモコン PJZ000Z273
使用範囲 PJD001Z186

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ2.0×3
配線こう長	29 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×2心

室内ユニット固定

吊りボルト M10 x 4本

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

自然排水

冷媒配管接続側のみ

ドレン配管 VP 25 塩ビ管

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 x 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 x 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。