

形 式		セット形式	
		室内ユニット FDT P803M	室外ユニット FDCXP803HMD
		パネ ル T-PSAM-36W	リモコン RC-M3
電 源		―――	200V 3～ 50/60Hz
		定格冷房	定格暖房標準
能力 [最小～最大]	kW	7.1 [3.5 ～ 8.0]	8.0 [3.7 ～ 9.0]
消費電力	kW	2.23	2.06
運転電流	A	7.1	6.5
運転力率	%	91	91
エネルギー消費効率		3.18	3.88
始動電流 <最大電流> A		5	< 13 >
外形寸法	本体	mm	308 × 850 × 850
	高さ×巾×奥行	パネル	35 × 950 × 950
パネ ル 色 (マンセル)		フラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
製 品 質 量		kg	本体 : 27 パネル : 5.5
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 27 強 : 24 弱 : 20
	モータ出力	W	140
	機外静圧	Pa	0
運 転 音		dB(A)	急 : 40 強 : 37 弱 : 35
圧縮機用電動機出力		kW	―
補 助 電 熱 器		kW	組込不可
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)
	ガス配管		φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 φ15.88 (7/16)
	長さ制限	m	50以内
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)
	冷 媒 量		R410A 出荷時 2.95kg (室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要 (チャージレス)
設計圧力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21
法定冷凍能力		トン	0.82
I Pコード			IPX0 IP24

- (1) 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。
(2) 暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
(3) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5) 室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

室内ユニット外形図	PJF000Z024
電気配線図	PJF000Z025
室外ユニット外形図	PCA001Z608
電気配線図	PCA001Z609
リモコン	PJZ000Z267
使用範囲	PJF000Z021

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ2.0×3
配線こう長	31 m
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×2心

室内ユニット固定

吊りボルト	M8～M10 x 4本
-------	-------------

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐震補強を実施してください。

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵	
最大ヘッド 天井面より	700mm以下
ドレン配管	VP20

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
---------	----------

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ20 x 3箇所
--------	-----------