



ワイヤレス機	
LED2	緑表示灯(運転)
LED3	黄表示灯(タイマ/点検)
LED4	7セグ表示
SW1	設定スイッチ
SW4	バックアップスイッチ

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 点線内(※1印)の回路は自動昇降(オプション)無しの場合配線されていません。
7. 点線内(※2印)の回路はドレンアップセット(オプション)無しの場合配線されていません。
8. 2点鎖線内(※3印)はワイヤレスキット(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種		FDEP803MA, 1123MA, 1403MA							
形 式		FDE							
発行者	名 称	室内機配線図 (WIRING)							
本 250805	図 番	PFA003Z910	<table border="1"><tr><td>訂</td><td>符</td><td>業別</td></tr><tr><td>A</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	訂	符	業別	A	1	1
訂	符	業別							
A	1	1							