

| 三菱重工設備用パッケージエアコン |            |   |                                       | 標準床置ダクト形・全外気導入標準仕様（オールフレッシュ標準） |      |                                 |                            | 冷媒 R410A |  |  |
|------------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|----------|--|--|
| セ ッ ト 形 式        |            | 式 |                                       | ASVP2803HBF                    |      |                                 |                            |          |  |  |
| 形 式              |            | 式 |                                       | 室内機 ASVP2803F                  |      | 室外機 AUCVP2803HB<br>AUCVSP2803HB |                            |          |  |  |
| 電 源              |            | 源 |                                       | 200V 3～ 50／60Hz                |      | 200V 3～ 50／60Hz                 |                            |          |  |  |
| 能 力              | 力          |   | kW                                    |                                | 冷房定格 |                                 | 暖房定格                       |          |  |  |
|                  |            |   | 28. 0                                 |                                |      |                                 | 26. 5                      |          |  |  |
| 消 費 電 力          | kW         |   | 6. 75 / 6. 75                         |                                |      |                                 | 6. 80 / 6. 80              |          |  |  |
| 運 転 電 流          | A          |   | 21. 6 / 21. 6                         |                                |      |                                 | 21. 8 / 21. 8              |          |  |  |
| 力 率              | %          |   | 90 / 90                               |                                |      |                                 | 90 / 90                    |          |  |  |
| エネルギー消費効率        |            |   | 4. 15 / 4. 15                         |                                |      |                                 | 3. 90 / 3. 90              |          |  |  |
| 冷暖平均エネルギー消費効率    |            |   |                                       |                                |      |                                 | 4. 02 / 4. 02              |          |  |  |
| 冷房定格運転時の顕熱比      |            |   | 0. 41                                 |                                |      |                                 | -----                      |          |  |  |
| 始 動 電 流          | A          |   | 19. 5 / 17. 5                         |                                |      |                                 | 5. 0 / 5. 0                |          |  |  |
| 運 転 電 音          | dB(A)      |   | 52 / 52（冷房/暖房）                        |                                |      |                                 | 59 / 60（冷房/暖房）             |          |  |  |
| 外形寸法             | 高さ×幅×奥行    |   | 1700 × 1100 × 500                     |                                |      |                                 | 1675 × 1080 × 480          |          |  |  |
|                  | 分割可能高さ     |   | 分割不可能                                 |                                |      |                                 | 分割不可能                      |          |  |  |
| 製 品 質 量          | kg         |   | 148                                   |                                |      |                                 | 210                        |          |  |  |
| パネル色（マンセル）       |            |   | セラミックホワイト（N8. 0近似）                    |                                |      |                                 | スタックホワイト（4. 2Y7. 5/1. 1近似） |          |  |  |
| 送風装置             | 定格風量       |   | 45 / 45                               |                                |      |                                 | 200 / 200                  |          |  |  |
| 定格機外静圧           | Pa         |   | 55 / 140                              |                                |      |                                 | 0 / 0                      |          |  |  |
|                  | 定格出力       |   | 0. 75 × 1                             |                                |      |                                 | 0. 144 × 2                 |          |  |  |
| 圧縮機用電動機定格出力      | kW×台       |   | -----                                 |                                |      |                                 | 5. 56 × 1                  |          |  |  |
| 冷媒封入量            | kg         |   | -----                                 |                                |      |                                 | 11. 5                      |          |  |  |
| 冷凍機油             |            |   | -----                                 |                                |      |                                 | M-MA32R                    |          |  |  |
| 冷凍機油封入量          | cc         |   | -----                                 |                                |      |                                 | 1700                       |          |  |  |
| 冷媒制御             |            |   | 電子膨張弁                                 |                                |      |                                 | 電子膨張弁                      |          |  |  |
| 加湿器              |            |   | 取付可能（オプション）                           |                                |      |                                 | -----                      |          |  |  |
| 補助電熱器            |            |   | 取付可能（オプション 8kW）                       |                                |      |                                 | -----                      |          |  |  |
| エアフィルタ           |            |   | プラスチックネット（洗浄可能）                       |                                |      |                                 | -----                      |          |  |  |
| 空気吸込口            |            |   | 後面（ダクト接続）                             |                                |      |                                 | 後面、左側面                     |          |  |  |
| 空気吹出口            |            |   | 上部（ダクト接続）                             |                                |      |                                 | 前面                         |          |  |  |
| ドレン排水            |            |   | Rp 1 メス（25A）                          |                                |      |                                 | φ20mm × 4箇所                |          |  |  |
| 冷媒配管             | 液側         |   | φ9. 52（室内機：ろう付け/室外機：フレア接続）            |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
|                  | ガス側        |   | φ22. 22（室内機：ろう付け/室外機：付属配管部でろう付け）      |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
|                  | 長さ制限       |   | 片道 実長160以内、相当長185以内                   |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
| 高さ制限             | m          |   | 室内機が室内機より上の場合：50以内、室外機が室内機より下の場合：40以内 |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
| 設計圧力             | MPa        |   | 高圧部 4. 15、低圧部 2. 21                   |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
| 法定冷凍能力           | ト          |   | 3. 75（高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要）             |                                |      |                                 | （フレア接続）                    |          |  |  |
| IPコード            | IPX0       |   |                                       |                                |      |                                 | IP24                       |          |  |  |
| 外形図              | PAA002Z047 |   |                                       |                                |      |                                 | PC0000Z513                 |          |  |  |
| 電気配線図            | PAA002Z017 |   |                                       |                                |      |                                 | PC0000Z515                 |          |  |  |

- 記事1. 冷房特性および電気性能は室内側吸込空気温度 33℃DB／28℃DB時の値を示します。  
暖房特性および電気性能は室内側吸込空気温度 7℃DB／ 6℃DB時の値を示します。  
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。  
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。  
なお、室外機は本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。  
3. 室内機固定：M10×4本 金具は運転時固定金具と兼用。  
室外機固定：M10×4本（設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。）  
4. 配線仕様

|                  |  | 室 内 機                                       | 室 外 機                  |
|------------------|--|---------------------------------------------|------------------------|
| 漏電しゃ断器定格         |  | 15A, 30mA, 0. 1sec以下                        | 50A, 30mA, 0. 1sec以下   |
| 配線用 開閉器容量        |  | 15A                                         | 50A                    |
| しゃ断器 過電流しゃ断器定格容量 |  | 15A                                         | 50A                    |
| 電源線太さ            |  | 2mm <sup>2</sup> × 3本                       | 14mm <sup>2</sup> × 3本 |
| 配線こう長            |  | 38m                                         | 41m                    |
| 室内外信号線太さ         |  | 0. 75～1. 25mm <sup>2</sup> × 2本、シールド線 (NWS) |                        |
| アース線             |  | 2mm <sup>2</sup>                            | 3. 5mm <sup>2</sup>    |

※ 表中の配線太さは、電圧降下2%以内とした場合を示します。  
配線こう長が上表を超える場合、配線太さを内線規程により見直してください。  
参考：最大電流値 室内機 3. 6/3. 2A（50/60Hz）、室外機 35A

5. 配管サイズ
- | 配管長          | 液 側            | ガ ス 側                                    |
|--------------|----------------|------------------------------------------|
| 90m以下        | φ9. 52 × t0. 8 | φ22. 22 × t1. 0                          |
| 90 ～ 130m以下  | φ12. 7 × t0. 8 | φ25. 4 × t1. 0                           |
| 130 ～ 160m以下 |                | 130m分は<B>の配管サイズとし、残り長さ分の配管は<A>の配管サイズとする。 |
6. 冷媒の追加チャージ
- 室外機には11. 5kgの冷媒が封入されています。基準追加冷媒量2. 5kg及び液管サイズと長さにより追加冷媒量をチャージしてください。
- | 液側冷媒配管サイズ          | φ9. 52 | φ12. 7 |
|--------------------|--------|--------|
| 1m当たりの追加冷媒量 (kg/m) | 0. 054 | 0. 11  |
7. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

|            |                                        |            |       |
|------------|----------------------------------------|------------|-------|
| 適用機種       | ASVP2803F<br>AUCVP2803HB, AUCVSP2803HB |            |       |
| 形 式        | ASV-F                                  |            |       |
| 発行者        | 名称                                     | 要 目 表      |       |
| 10. 05. 27 | 千賀                                     | 図 番        | 訂 符   |
|            |                                        | PAA002Z133 |       |
|            |                                        |            | 業 別   |
|            |                                        |            | 2 / 4 |