

三菱重工設備用パッケージエアコン		冷媒 R410A	
標準床置ダクト形・全外気導入コンパクト仕様 (オールフレッシュ・コンパクト仕様)			
セット形式	ASVP2803HBFS		
形式	室内機 ASVP1403H	室外機 AUCVP2803HB 室外機 AUCVSP2803HB	
電源	200V 3~ 50/60Hz		
能力	kW	冷房定格	暖房定格
		26.7	22.7
消費電力	kW	6.47 / 6.47	6.05 / 6.05
運転電流	A	21.2 / 20.9	20.0 / 19.7
力率	%	89 / 90	88 / 90
エネルギー消費効率		4.13 / 4.13	3.75 / 3.75
冷暖平均エネルギー消費効率		3.94 / 3.94	
冷房定格運転時の顕熱比		0.42	-----
始動電流	A	19.5 / 17.5	5.0 / 5.0
運転音	dB(A)	52 / 52 (冷房/暖房)	59 / 60 (冷房/暖房)
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1700 × 800 × 500
	分割可能高さ		分割不可能
製品質量	kg	125	210
パネル色 (マンセル)		セラミックホワイト (N8.0近似)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
送風装置	定格風量	m ³ /min	45 / 45
	定格機外静圧	Pa	0 / 40
	定格出力	kW×台	0.75 × 1
圧縮機用電動機定格出力	kW×台	-----	5.56 × 1
冷媒封入量	kg	-----	11.5
冷凍機油		-----	M-MA32R
冷凍機油封入量	cc	-----	1700
冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁
加湿器		取付可能 (オプション)	-----
補助電熱器		取付可能 (オプション 8kW)	-----
エアフィルタ		プラスチックネット (洗浄可能)	-----
空気吸込口		前面、後面 (オプション)	後面、左側面
空気吹出口		上部 (ダクト接続)	前面
ドレン排水		Rp1 メス (25A)	φ20mm × 4箇所
冷媒配管	液側	mm	φ9.52 (室内機：ろう付け/室外機：フレア接続)
	ガス側		φ22.22 (室内機：ろう付け/室外機：付属配管部でろう付け) 記事7.参照
	長さ制限	m	片道 実長160以内、相当長185以内
	高さ制限		室外機が室内機より上の場合：50以内、室外機が室内機より下の場合：40以内
設計圧力	MPa	高圧部 4.15、低圧部 2.21	
法定冷凍能力	ト	3.75 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	
IPコード		IPX0	IP24
外形図		PAA002Z012	PCD000Z513
電気配線図		PAA002Z017	PCD000Z515

- 記事1. 冷房特性および電気性能は室内側吸込空気温度 33°CDB/28°CWB時の値を示します。
暖房特性および電気性能は室内側吸込空気温度 7°CDB/6°CWB時の値を示します。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお、室外機は本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
3. 室内機固定：M10×4本 金具は運搬時固定金具と兼用。
室外機固定：M10×4本 (設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。)
4. 配線仕様

		室内機	室外機
漏電しゃ断器定格		15A, 30mA, 0.1sec以下	50A, 30mA, 0.1sec以下
配線用 しゃ断器	開閉器容量	15A	50A
	過電流しゃ断器定格容量	15A	50A
電源線太さ		2mm ² × 3本	14mm ² × 3本
配線こう長		38m	41m
室内外信号線太さ		0.75~1.25mm ² × 2本, シールド線 (MVVS)	
アース線		2mm ²	3.5mm ²

※ 表中の配線太さは、電圧降下2%以内とした場合を示します。
配線こう長が上表を超える場合、配線太さを内線規程により見直してください。
参考：最大電流値 室内機 3.6/3.2A (50/60Hz)、室外機 35A

5. 配管サイズ
- | 配管長 | 液側 | ガス側 |
|-----------------|--|---------------|
| 90m以下 <A> | φ9.52 × t0.8 | φ22.22 × t1.0 |
| 90 ~ 130m以下 | φ12.7 × t0.8 | φ25.4 × t1.0 |
| 130 ~ 160m以下 | 130m分はの配管サイズとし、残り長さ分の配管は<A>の配管サイズとする。 | |
6. 冷媒の追加チャージ
室外機には11.5kgの冷媒が封入されています。基準追加冷媒量2.5kg及び液管サイズと長さにより追加冷媒量をチャージしてください。
- | 液側冷媒配管サイズ | φ9.52 | φ12.7 |
|--------------------|-------|-------|
| 1m当たりの追加冷媒量 (kg/m) | 0.054 | 0.11 |
7. 冷媒配管接続部に関して
室内機の配管接続部サイズは、ガス側：φ15.88です。
室内機出口1m以内で、指定渡り配管径へサイズアップしてください。
8. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。
9. 本機は現地にて、リモコンでの設定切り換えが必要です。
リモコン機能”17外調機制御”を『圧力制御切換』に設定してください。

適用機種	ASVP1403H AUCVP2803HB, AUCVSP2803HB		
形式	ASV-FS		
発行者	名称	要目表	
	図番	訂符	業別
14.06.30	PAA002Z135	B	2/4