



三菱重工パッキン-ジエアコン

1 方向吹出し天井埋込形

系 統		FDTSQP223LXG		FDTSQP23LXG		FDTSQP363LXG	
形 式		TS-PSAW-15WG		TS-PSAW-15WG		TS-PSAW-15WG	
電 源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.2		2.8		3.6	
	暖 房	2.5		3.2		4.0	
定格冷房時の顕熱比		0.76		0.71		0.65	
電 気 特 性	消費電力	0.05/0.07		0.05/0.07		0.05/0.07	
	暖房電力	0.05/0.07		0.05/0.07		0.05/0.07	
	運転電流	0.3/0.4		0.3/0.4		0.3/0.4	
	暖房電流	0.3/0.4		0.3/0.4		0.3/0.4	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本 体：250 × 570 × 570		本 体：250 × 570 × 570		本 体：250 × 570 × 570	
		パネル：35 × 780 × 650		パネル：35 × 780 × 650		パネル：35 × 780 × 650	
質 量	量	本 体：23		パネル：3		本 体：23	
	色	ブラスタホワイト		ブラスタホワイト		ブラスタホワイト	
パネ ル 色		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	P 急：8		急：7 強：6 弱：5		P 急：8	
	電子膨張弁	0		0		急：7 強：6 弱：5	
送風装置	風 量	m ³ /min		35		35	
	機 外 静 圧	Pa		35		35	
運転調整	定格出力 × 台	W × 台		ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	
	操作スイッチ	ワイコン式リモコン		ワイコン式リモコン		ワイコン式リモコン	
表示灯	温度調節	液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
	表示	緑色：運転 赤色：点検		緑色：運転 赤色：点検		緑色：運転 赤色：点検	
運 転	音	50Hz		P 急：45 強：38 弱：34		P 急：45 強：38 弱：34	
	音	60Hz		P 急：47 強：38 弱：34		P 急：47 強：38 弱：34	
補 助 電 熱 器		kW		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	側	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
	側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)	
冷 媒 配管	液	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)	
	ガ ス	R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
保 護 装 置		キャパネット：断熱材付		キャパネット：断熱材付		キャパネット：断熱材付	
I P コー ド	ファンタ：インターナルサード	ファンタ：インターナルサード		ファンタ：インターナルサード		ファンタ：インターナルサード	
	フローストップ、凍結防止サード	フローストップ、凍結防止サード		フローストップ、凍結防止サード		フローストップ、凍結防止サード	
外 形 図		IPX0		IPX0		IPX0	
電 気 図 様 図	接続可能室外ユニット	PJ0001Z327		PJ0001Z327		PJ0001Z327	
	電 気 図 様 図	PJ0001Z328		PJ0001Z328		PJ0001Z328	
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	
記事2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	
記事3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	
記事4. ワイヤードリフト/リモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

使用範囲 PJ0001Z161 RoHS指令対応

適用機種		FDTSQP223LXG, P283LXG, P363LXG	
形 式		FDTSCP_3LXG	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
'11.04.01.	小 林	PJC001Z326	
	訂 符	葉 別	
		1/1	