

系 統		FDTSP453LXG		FDTSP63LXG		FDTSP713LXG	
形 式		TS-PSA-29WG		TS-PSA-29WG		TS-PSA-39WG	
電 源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	4.5	5.6	5.6	7.1	7.1	
	暖 房	5.0	6.3	6.3	8.0	8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77	0.71	0.71	0.70	0.70	
電 気 特 性	消費電力	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10	0.10/0.12	0.10/0.12	
	電力	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10	0.10/0.12	0.10/0.12	
	運転電流	0.41/0.51	0.41/0.51	0.41/0.51	0.41/0.51	0.51/0.61	
	電流	0.41/0.51	0.41/0.51	0.41/0.51	0.51/0.61	0.51/0.61	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	
	質量	本体：27 パネル：6 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：27 パネル：6 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：27 パネル：6 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：31 パネル：7 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：31 パネル：7 （6.8Y8.9/0.2近似）	
パネ ル 色		ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風 量	P急：16 急：14 強：12 弱：10 P急：10 P急：16 急：14 強：12 弱：10	P急：16 急：14 強：12 弱：10 P急：10 P急：16 急：14 強：12 弱：10	P急：16 急：14 強：12 弱：10 P急：10 P急：16 急：14 強：12 弱：10	P急：20 急：18 強：15 弱：12	P急：20 急：18 強：15 弱：12	
送風装置	機外静圧	0	0	0	0	0	
	定格出力×台	40	40	40	25×2	25×2	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	ワイヤードリフト：RC-DX1G (RC-D4G)	
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
表示灯	液晶表示	液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ>	液晶表示 <イエコ>	
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	緑色：運転 赤色：点検 <イエコ>	
運転補助電熱器	運転音	P急：44 急：41 強：38 弱：36	P急：44 急：41 強：38 弱：36	P急：44 急：41 強：38 弱：36	P急：45 急：42 強：38 弱：36	P急：45 急：42 強：38 弱：36	
	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	
エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
冷媒配管	ガス側	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
	冷 媒	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンガード	ファンガード：インターナルサード	ファンガード：インターナルサード	ファンガード：インターナルサード	ファンガード：インターナルサード	ファンガード：インターナルサード	
	フロートスイッチ	フロートスイッチ：凍結防止サード	フロートスイッチ：凍結防止サード	フロートスイッチ：凍結防止サード	フロートスイッチ：凍結防止サード	フロートスイッチ：凍結防止サード	
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外形図		PJC001Z318	PJC001Z318	PJC001Z319	PJC001Z319	PJC001Z319	
電気配線図		PJC001Z322	PJC001Z322	PJC001Z323	PJC001Z323	PJC001Z323	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

使用範囲 PJC001Z161 RoHS指令対応

適用機種		FDTP453LXG, P563LXG, P713LXG		
形 式		FDTSP__3LXG		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)		
	図 番	SPECIFICATION		
小林		PJC001Z316		訂 符 業 別
11.04.01.				1/1

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ワイヤードリフト使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。