

三菱重工パッキン-ジエアコン

床置形 隠蔽設置

系 統		FDFUP283LXG	FDFUP453LXG	FDFUP563LXG	FDFUP713LXG
形 式		-	-	-	-
電 源		200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	2.8	4.5	5.6	7.1
	暖 房	3.2	5.0	6.3	8.0
定格冷房時の顕熱比		0.90	0.77	0.71	0.71
電 気 特 性	消費電力	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10
	暖房電力	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10
	運転電流	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50
	暖房電流	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50
外形寸法		高さ×巾×奥行	630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,362 × 225
質 量		kg	25	25	32
外 観		クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	風 量	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
	機 外 静 圧	0	0	0	0
送風装置	定格出力	×台	30	40	40
	操作スイッチ				
運転調整	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表示	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>
運転補助	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>
	転音	急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39
補 助 電 器	電熱器	ワットン(単相 0.9 PTC)	ワットン(単相 1.0 PTC)	ワットン(単相 1.0 PTC)	ワットン(単相 1.3 PTC)
	エアフィルタ	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒		R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱		PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ
保 護 装 置	送風用電動機	防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット	断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
	ファンモータ	インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ
I P コー ド	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ
	外形図	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
電 気 配 線 図		PGD000Z094	PGD000Z094	PGD000Z094	PGD000Z095
		PGD000Z096	PGD000Z096	PGD000Z096	PGD000Z096
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS・B・8616：2006 条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGD000Z040 RoHS指令対応

適用機種		FDFUP283LXG, P453LXG, P563LXG, P713LXG
形 式		F D F U P _ _ 3 L X G
発行	名 称	要目表 (室内ユニット)
小 林	図 番	SPECIFICATION
11.04.01.	訂 符	P G D 0 0 0 Z 0 9 3
		業 別
		1 / 1