

形 式		200V ～ 50/60Hz		室外ユニット FDCXP1123HG	
電 源		200V ～ 50/60Hz		電源は室外ユニットへ接続してください	
		定格冷房		定格暖房標準	
能力 [最小～最大]		kW		11.2 [4.1～12.5]	
消費電力		kW		2.96	
運転電流		A		9.1	
運転効率		%		94	
エネルギー消費効率				3.78	
始動電流 <最大電流>		A		< 14 >	
外形寸法		mm		漏電遮断器定格	
高さ×巾×奥行		845×970×370		30A, 30mA, 0.1sec	
パネル色 (マンセル)		スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		開閉器容量	
製品質量		kg		ヒューズ	
送風装置		m ³ /min		電源線太さ	
モータ出力		W		配線こう長	
機外静圧		Pa		内外渡り線	
運転音		dB (A)		リモコン配線	
圧縮機用電動機出力		kW		設計圧力 MPa	
				法定冷凍能力	
				I Pコード	
液配管		mm		50以内, 室内ユニット間の差 10以内, 分岐後 20以内	
ガス配管		mm		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内), 室内ユニット間の差 0.5以内	
長さ制限		m		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 分岐管:60g/m	
分岐後長の差				主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。	
高さが制限				(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した参考値です。	
冷 媒				(2)室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。	
				(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。	
				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。	
				※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。	
				室外ユニット 排水	
				ベース排水穴	
				φ20 x 3箇所	
				室外ユニット固定	
				アンカーボルト	
				M10 x 4本	
				設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
				室外ユニット外形図	
				PCA001Z645	
				室外ユニット配線図	
				PCA001Z646	
				使用範囲	
				PCA001Z555	