

形 式		200V ～ 50/60Hz		室外ユニット FDCXP1603HG	
電 源		200V ～ 50/60Hz		電源は室外ユニットへ接続してください	
		定格冷房		定格暖房標準	
能力 [最小～最大]		14.0 [5.0～16.0]		16.0 [4.0～18.0]	
消費電力		5.18		4.71	
運転電流		15.9		14.5	
運転力率		94		94	
エネルギー消費効率		2.70		3.40	
始動電流 <最大電流> A		5		< 23 >	
外形寸法		845×970×370		漏電遮断器定格	
高さ×巾×奥行				30A, 30mA, 0.1sec	
パネル色 (マンセル)		スチットホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		開閉器容量	
				30 A	
製品質量		78		ヒューズ	
				30 A	
送風装置		冷房 75 暖房 73		電源線太さ	
風量		86		□5.5×3	
モータ出力		0		配線こう長	
機外静圧		51		内外渡り線	
運転音		2.6		リモコン配線	
				0.3mm ² × 2線	
圧縮機用電動機出力				設計圧力 MPa	
				高圧部 4.15 低圧部 2.21	
液配管		室外接続φ9.52(7/16)		法定冷凍能力	
ガス配管		φ15.88(7/16)		1 Pコード	
長さ制限		50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 20以内		IP24	
分岐後長の差		室内機3台の場合：3m未満の場合は分岐管セット DIS-TA1、3m以上の場合は分岐管セット DIS-WA1 × 2セット使用		主管φ9.52 分岐管φ9.52	
高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内		φ15.88 φ15.88 φ15.88	
冷媒量		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 分岐管:60g/m 主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。			

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した参考値です。
組み合わせ室内機を含む合計の値を示しています。

(2)室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。

(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

室外ユニット外形図	PCA001Z645
室外ユニット配線図	PCA001Z646
使用範囲	PCA001Z555

室外ユニット固定	
アンカーボルト	M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	

室外ユニット 排水	
ベース排水穴	φ20 x 3箇所