

形 式		室外ユニット FDCXP2803HG	
電 源		200V ～ 50/60Hz	電源は室外ユニットへ接続してください
		定格冷房	定格暖房標準
能力 [最小～最大]	kW	25.0 [7.0～28.0]	28.0 [7.6～31.5]
消費電力	kW	8.77	8.16
運転電流	A	26.7	24.8
運転力率	%	95	95
エネルギー消費効率		2.85	3.43
始動電流 <最大電流> A		5 < 33 >	
外 形 寸 法	mm	1,505×970×370	漏電遮断器定格 50A, 100mA, 0.1sec
高さ×巾×奥行			開閉器容量 60 A
パ ネ ル 色 (マンセル)		スチットホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	ヒューズ 50 A
製 品 質 量	kg	140	電源線太さ □14×3
送 風 装 置	m ³ /min	冷房 150 暖房 145	配線こう長 54 m
モータ出力	W	86×2	内外渡り線 φ1.6 × 3線
機外静圧	Pa	0	リモコン配線 0.3mm ² × 2線
運 転 音	dB(A)	冷房 57 暖房 58	設計圧力 MPa 高圧部 4.15 低圧部 2.21
圧縮機用電動機出力	kW	4.8	法定冷凍能力 3.04 トン
冷 媒 配 管	液配管	室外接続φ12.7(7/16) 主管φ12.7 分岐管φ9.52	
	ガス配管	φ25.4(ろう付け) φ25.4 φ15.88	
	長さ制限	70以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内 但し異容量トリプルの場合の第2分岐経由は27以内	
	分岐後長の差	室内機3台の場合：3m未満の分岐管セット DIS-WB1,DIS-WA1 各1セット使用、3m以上の場合は使用不可	
	高さ制限	30以内 (室外ユニットが下の場合 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内	
	冷 媒 量	R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量:主管120g/m 分岐管60g/m 主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。	
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した参考値です。 組み合わせ室内機を含む合計の値を示しています。			
(2)室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。			
(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。			
室外ユニット外形図		PCA001Z651	
室外ユニット配線図		PCA001Z652	
使用範囲		PCA001Z555	
室外ユニット固定			
アンカーボルト		M10 x 4本	
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
室外ユニット 排水			
ベース排水穴		φ20 x 3箇所	

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。