

耐重塩害仕様/標準インバータ機シリーズ室外ユニット仕様書

形 式	FDCXS	ヒートポンプ用 P403HKG, P453HKG, P503HKG, P563HKG, P633HKG, P803HKG P403HG, P453HG, P503HG, P563HG, P633HG, P803HG, P1123HG, P1403HG, P1603HG, P2243HG, P2803HG	
部 品 名			
外板	40~63	塗装用亜鉛メッキ鋼板+塗装 (総合塗膜厚さ70μ以上) (フロントパネル, トップパネルのみ)	下塗: カチオン電着塗装, 上塗: ポリエステル系塗料粉末塗装 ※塗装色 スタックホワイト (マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似)
	80~280	上記以外	プラスチック
底板	40~63, 224, 280	塗装用亜鉛メッキ鋼板+塗装 (総合塗膜厚さ70μ以上)	下塗: カチオン電着塗装, 上塗: ポリエステル系塗料粉末塗装 ※塗装色 スタックホワイト (マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似)
	80, 112~160	外板と同じ	
フィンガード	40~63	Zn-Al-Mg合金メッキ鋼板+塗装 (総合塗膜厚さ70μ以上)	下塗: カチオン電着塗装, 上塗: ポリエステル系塗料粉末塗装 ※塗装色 スタックホワイト (マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似)
	80~280	プラスチック (外板と一体)	
ファンガード	40~80	鉄線+樹脂コーティング	
	112~280	プラスチック (外板と一体)	
ファン	40~280	鉄線+樹脂コーティング	
	40~160	プラスチック	
モータベース	224, 280	亜鉛メッキ鋼板+プラスチック+防錆剤塗布	
	フィン	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布	
熱交換器	配管	高耐食仕様プレコートアルミ (青色)	
	側板	銅管+防錆剤塗布	
圧縮機	40~280	亜鉛メッキ鉄板+防錆剤塗布	
	アキウムレータ, レシーバ	銅管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布	
基板	40~63	銅管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布	
	80	全ての基板	紙フェノール銅張積層板+防湿剤塗布
電装品箱	112~280	制御, ノイズフィルタ基板	紙フェノール銅張積層板+防湿剤塗布
	40~160	INV基板	CEM3銅張積層板+防湿剤塗布
仕切板	40~160	全ての基板	CEM3銅張積層板+防湿剤塗布
	224, 280	外板と同じ	
操作弁ブラケット	40~160	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布	
	224, 280	外板と同じ	
ネジ	40~160	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布	
	224, 280	外板と同じ	
他 (機能品, 銘板など)	外側	ステンレス+亜鉛コーティング+クロメート処理+フッ素コーティング	
	内側	ステンレス+酸化皮膜処理	
		標準機と同じ	

記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。
- 左表にて下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
- 据付時のご注意
- (a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
- (b) 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
- (c) 水はけのよい場所に設置してください。
- (d) 据付時についた傷は補修してください。
- (e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時のご注意
- シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種	セゾンインバータ		
形 式	FDC		
発行 者	名 称	図 番	訂 正
小林	耐重塩害仕様	PCA001Z657	2/2
11. 4. 1			