

(50／60Hz)

三菱重工設備用パッケージエアコン

冷媒 R410A

壁埋床置ダクト形

セ ッ ト 形 式		ASVWUP1403HB	
形 式		室内機 ASVWUP1403H	室外機 AUCVP1403HB 室外機 AUCVSP1403HB
電 源		200V ～ 50／60Hz	200V 3～ 50／60Hz
能 力 (最 大)	kW	冷房定格	
		暖房低溫	
		12.5 (14.0)	14.0 (16.0)
消 費 電 力	kW	4.65	4.05 / 3.92
運 転 電 流	A	15.8	13.7 / 13.7
力 率	%	85	85 / 83
エネルギー消費効率		2.67	3.46 / 3.57
冷暖平均エネルギー消費効率			
冷房定格運転時の顕熱比		0.77	3.07 / 3.12
能 力	kW	冷房中間	
		5.80	7.59
消 費 電 力	kW	1.79 / 1.89	1.90 / 2.00
通年エネルギー消費効率			3.9 / 3.7
始 動 電 流	A		5.0 / 5.0
運 転 音	dB(A)	48 / 46	54 / 56 (冷房 / 暖房)
外形(高さ×幅×奥行)	mm	1700 × 875 × 460	845 × 970 × 370
製 品 質 量	kg	120	82
パネル色 (マンセル)		板金地肌	スタッコホワイト (4.2Y1.5/1.1近似)
送 風 装 置	定 格 風 量 m ³ /min	36	75
	定 格 機 外 静 圧 Pa	120	0
圧縮機用電動機定格出力	定 格 出 力 kW×台	0.4 × 1	0.086 × 1
	kW×台		2.9 × 1
冷 媒 封 入 量	kg		5.0 (30mチャージ) L
冷 凍 機 油			H-MA68
冷 凍 機 油 封 入 量	cc		1000
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁
加 湿 器		気化式加湿器 (オプション)	
補 助 電 熱 器		取付不可能	
エ ア フ ィ ル タ		プラスチックネット (洗浄可能)	
高 性 能 フ ィ ル タ		不織布フィルタ NBS 90% (オプション)	
空 気 吸 込 口		右部 (ダクト接続)	後面、左側面
空 気 吹 出 口		上部 (ダクト接続)	前面
ド レ ン 排 水		上部PT1 メス (25A)、下部PT3/4 メス (20A)	φ20mm × 3箇所
冷 媒 配 管	液 側	φ9.52 (室内機/室外機：フレア接続)	
	ガ ス 側	φ15.88 (室内機/室外機：フレア接続)	
	長 ざ 制 限	片道 実長50以内、相当長75以内	
	高 ざ 制 限	室外機が室内機より上の場合：30以内、室外機が室内機より下の場合：15以内	
設 計 圧 力	MPa	高圧部 4.15、低圧部 2.21	
法 定 冷 凍 能 力	ト	1.81 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	
I P コ ー ド		IPX0	IP24
外 形 図		PGC000Z369	PGC000Z262
電 気 配 線 図		PGC000Z371	PGC000Z263

記事1. 冷房・暖房能力及び電気特性は、日本工業規格(JIS B 8615-2)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048：2006)条件によります。

2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお、室外機は本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

3. 室内機固定：M10×4本 金具は運転時固定金具と兼用。

室外機固定：M10×4本 (設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。)

4. 配線仕様

		室内機		室外機	
配線用 しや断器	漏電しや断器定格	15A 30mA 0.1sec以下	30A 30mA 0.1sec以下		
	開閉器容量	30A		30A	
電源線太さ	しや断器 過電流しや断器定格容量	15A		30A	
		2mm ² × 2本		5.5mm ² × 3本	
配線こう長		34m		27m	
室内外信号線太さ		0.75～1.25mm ² × 2本、シールド線(MVVS)			
アース線		2mm ²		2mm ²	

※ 上表の室内機は、標準仕様を示します。電源は単相200Vを準備してください。

また室外機は、標準仕様を示します。電源は三相200Vを準備してください。

上表室内外共に配線太さは、電圧降下2%以内とした場合を示します。

配線こう長が上表を超える場合、配線太さを内線規程により見直してください。

参考：最大電流値 室外機 18A

5. 冷媒の追加チャージ

室外機には出荷時30m分の冷媒が工場出荷時に封入されています。30mまでは現場での追加チャージが

不要です。

30mを超える場合は1m当たり0.054kg/mの冷媒を追加してください。

6. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても

限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種 ASVWUP1403H
AUCVP1403HB, AUCVSP1403HB

形 式 ASVWU

発行者 名 称 要 目 表

千賀

図 番

PGC000Z372

訂 符

葉 別

1／3