

耐重塩害仕様／室外ユニット仕様書

形式	AUCVSP2243HB, 2803HB, AUCVRSP2243HB, 2803HB AUCVSP2243DCB, 2803DCB, APCVSP1403DCB, 2243DCB AUCVSP2243DCBK, 2803DCBK, AUCVSP2243HBV, 2803HBV
部品名	耐重塩害仕様
外板	塗装用亜鉛メッキ鋼板+塗装 下塗：カチオン電着塗装、上塗：ポリエスチル系塗料粉体塗装 ※塗装色 スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
底板	外板と同じ
フィンガード	鉄線+樹脂コーティング
ファンガード	鉄線+樹脂コーティング
ファン	プラスチック
ファンモータ	亜鉛メッキ鋼板+プラスチック+防錆剤塗布
モータベース	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布
熱交換器	フィン 高耐食仕様プレコートアルミ（青色）
	配管 銅管+防錆剤塗布
	側板 亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布
圧縮機	銅管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布
アクチュエータ、レシーバ	銅管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布
基板	全ての基板 CEM3銅張積層板+防湿剤塗布
電装品箱	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布
仕切板	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布
操作弁ブラケット	亜鉛メッキ鋼板+防錆剤塗布
ネジ	外側 ステンレス+亜鉛コーティング+クロメート処理+フッ素コーティング
	内側 ステンレス+亜鉛コーティング+クロメート処理+フッ素コーティング 鉄鋼+亜鉛コーティング+クロメート処理 ステンレス+ニッケルメッキ+三価クロムメッキ
	他 （機能品、銘板など） 標準機と同じ

記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
- 左表にて下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
- 据付時の注意
 - (a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
 - (b) 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
 - (c) 水はけのよい場所に設置してください。
 - (d) 据付時についた傷は補修してください。
 - (e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時の注意
 - シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種 AUCVSP2243HB, AUCVSP2803HB
AUCVRSP2243HB, AUCVRSP2803HB
AUCVSP2243DCB, AUCVSP2803DCB
APCVSP1403DCB, APCVSP2243DCB
AUCVSP2243DCBK, AUCVSP2803DCBK
AUCVSP2243HBV, AUCVSP2803HBV

形 式 AUCV(R)S, AUCVS-DC
APCVS, AUCVS-DCK

発行者 大林	名称 耐重塩害仕様
図 番 140425	訂 入 符 / A
葉 別 1	/ 1

発行者 大林	名称 耐重塩害仕様
図 番 140425	訂 入 符 / A
葉 別 1	/ 1