




CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F1 (5.0A), F1 (1.0A)	ヒューズ
F3 (2.0A)	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切替
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ルーパーモータ
M1~4	グリル自動昇降用モータ
PS1,2	パネルスイッチ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付露サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
WS1~4	昇降ワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1~4用リレー

- 記事 1. — は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	GTWP224M1, 284M1, 364M1, 454M1 GTWP564M1, 714M1, 804M1		
形式	GTW	パネル	TW-PSL-26W TW-PSL-27W
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
山田	図番	訂符	備考
180710	PJBO01Z743	B	1