




CnA~Z	コネクタ (口印)
F, F202	ヒューズ
FM _I	ファンモータ (サーモ付)
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (赤・点検表示)
LED・3	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LM	ループモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台 (電源、信号) (口印)
TB2	端子台 (リモコン) (口印)
Thc	リモコン付属センサー
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は電源線、信号線用端子台、TB2はリモコン線用端子台です。

3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。

5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	GKP284M1, 364M1, 454M1
形式	GK
発行者	名称 室内機配線図 (WIRING)
小林	図番 PHA001Z068
120810	訂入符 1/1