



CM	圧縮用電動機
FM1,2	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
52X2	補助継電器 (CH用)
52X4	補助継電器 (20S用)
52X5	補助継電器 (SV1用)
52X8	補助継電器 (DCリレー用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)
20S	四方形電磁弁
SM1	電子膨張弁 (冷房用)
SM2	電子膨張弁 (暖房用)
SV1	電磁弁 (均圧用)
F1,2,3	ヒューズ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)

LED2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-TR	パワトラセンサ
LPT	低圧センサ
SW1,3,5,6	現地設定スイッチ
CnA~Z	コネクタ
TB	端子台

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース	
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		太さ	ネジ
30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	5.5mm ² ×3	23m	φ1.6mm×3	φ1.6	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

注(1)配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(2) 室内外接続線は、総長90mまでとしてください。

室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。

太さは 2mm^2 (1.6mm以上) 以上です。

(3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、**＜客先納入仕様書＞**中の**“配管配線”**の項目をご覧ください。

適用機種		FDCVP1122H							
形式	FDCVP								
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING)							
笠原	図番	PCA001Z415	<table><tr><td>計</td><td>符</td><td>葉</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	計	符	葉			1
計	符	葉							
		1							
051228									