

| 形 式             |  | セット形式      |  | FDESVP1404H3G                                    |  |
|-----------------|--|------------|--|--------------------------------------------------|--|
| 室内ユニット          |  | FDESP1403G |  | FDCVP1404H                                       |  |
| 電 源             |  | ---        |  | リモコン RC-DX2(RC-DX1G, RC-D4G)                     |  |
| 能力 [最小～最大]      |  | kW         |  | 200V 3～ 50/60Hz                                  |  |
| 消費電力            |  | kW         |  | 定格冷房 中間冷房 定格暖房標準 中間暖房                            |  |
| 運転電流            |  | A          |  | 12.5 [ 3.8～14.0 ] 5.7 14.0 [ 4.2～18.3 ]          |  |
| 運転力率            |  | %          |  | 4.17 1.17 3.88 1.31                              |  |
| エネルギー消費効率       |  | EER        |  | 12.7/12.6 12.2/12.1                              |  |
| 年間エネルギー消費効率     |  | SEER       |  | 94 95                                            |  |
| 冷媒平均 COP        |  | COP        |  | 3.00 4.87 3.61                                   |  |
| 定格冷房時の顕熱比       |  | kW         |  | 4.6                                              |  |
| 始動電流 < 最大電流 > A |  | mm         |  | 定格暖房低温能力 (kW) 14.5                               |  |
| 外形寸法            |  | mm         |  | 定格暖房低温消費電力 (kW) 6.06                             |  |
| 高さ×巾×奥行         |  | mm         |  | 5 < 23 >                                         |  |
| パネル色 (マンセル)     |  | kg         |  | 249 × 1,450 × 673                                |  |
| 製品質量            |  | kg/min     |  | 1,505 × 970 × 370                                |  |
| 送風量             |  | W          |  | ステンレス(SUS430)鋼板                                  |  |
| モータ出力           |  | Pa         |  | スチロール ( 4.2Y7.5/1.1近似 )                          |  |
| 機外静圧            |  | dB(A)      |  | 62                                               |  |
| 運転音             |  | kW         |  | 急 : 34 弱 : 24                                    |  |
| 圧縮機用電動機出力       |  | kW         |  | 70 × 2                                           |  |
| 補助電動器           |  | kW         |  | 0                                                |  |
| 液配管             |  | mm         |  | 急 : 52 弱 : 48                                    |  |
| ガス配管            |  | m          |  | 冷房 49 暖房 52                                      |  |
| 長さ制限            |  | MPa        |  | 2.9                                              |  |
| 高さ制限            |  | トン         |  | 組込不可                                             |  |
| 冷媒量             |  | トン         |  | 室内接続 φ9.52 (7/17) 配管 φ9.52×0.8 室外接続 φ9.52 (7/17) |  |
| 設計圧力            |  | トン         |  | φ15.88 (7/17) φ15.88×1.0 φ15.88 (7/17)           |  |
| 法定冷凍能力          |  | トン         |  | 100以内                                            |  |
| IPコード           |  | トン         |  | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)                         |  |

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:27°CDB 19°CWB 室外:35°CDB 条件により運転した値です。

(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。

(3)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(4)BEST計算用 室内送風機消費電力(50/60Hz):0.2/0.2kW

室内ユニット外形図 PFA003Z934

電気配線図 PFA003Z936

室外ユニット外形図 PCA001Z671

電気配線図 PCA001Z674

リモコン PJZ000Z298

使用範囲 PCA001Z683

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格 30A, 30mA, 0.1sec

開閉器容量 30 A

ヒューズ 30 A

電源線太さ □5.5×3

配線こう長 30 m

内外渡り線 φ1.6×3

リモコン配線 0.3mm<sup>2</sup> × 2 心

室内ユニット固定

吊りボルト M8～M10 × 4本

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

自然排水

ドレン配管 VP20

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 × 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 × 3箇所

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。