

形 式		セット形式 FDKXP803CPAG3AG	
		室内ユニット FDKVXP403AG x 2台	室外ユニット FDCXP803CAG
リモコン RC-DX2, RC-D4G			
電 源		200V 3～ 50/60Hz	
		定格冷房	中間冷房
能力〔最小～最大〕	kW	7.1 [3.2～8.0]	3.2
消費電力	kW	2.30	0.645
運転電流	A	7.3	—
運転力率	%	91	—
エネルギー消費効率		3.09	4.96
通年エネルギー消費効率		5.6	
定格冷房時の顕熱比		0.91	—
始動電流<最大電流> A		5 < 13 >	
外形寸法	本体 mm	298 × 840 × 259	
高さ×巾×奥行	パネル	—	
パネ ル 色 (マンセル)		クールホワイト (9.3G8.7/0.1近似)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
製 品 質 量		kg	12
送風装置	風 量	m3/min	P急:15 急:14 強:12 弱:10
	モータ出力	W	33
	機外静圧	Pa	0
運 転 音		dB(A)	P急:46 急:43 強:39 弱:34
圧縮機用電動機出力		kW	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ6.35 (フレア) 分岐管φ9.52 主管φ9.52 室外接続φ9.52 (フレア)
	ガス配管	mm	φ12.7 (フレア) φ12.7 φ15.8 φ15.88 (フレア)
	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 20以内
	高さ制限	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)、室内ユニット間の差0.5以内
	冷 媒 量		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:主管60g/m 分岐管60g/m
設計圧力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21
法定冷凍能力		トン	0.73 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)
I Pコード		IPX0 IP24	

室内ユニット外形図	PHA001Z080
電気配線図	PHA001Z082
室外ユニット外形図	PCA001Z723
電気配線図	PCA001Z726
リモコン	PJZ000Z298
使用範囲	PCA001Z683

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ2.0×3
配線こう長	31 m
アース線	φ1.6 以上 (M5)
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm2×2心

室内ユニット固定

取付板を付属	
--------	--

室内ユニット 排水

自然排水	
ドレン配管	V P 1 6

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
---------	----------

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ20 x 3箇所
--------	-----------

- (1)冷房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B8616:2006)及び一般社団法人日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した値です。
(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
(3)外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
(4)本組合せでは、主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。
(5)BEST計算用 室内送風機消費電力:0.05kW ダクト機の場合 機外静圧設定により最大0.06kW x2台

※ツイン用分岐管はDIS-WA1Gを使用してください。(別売品)

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。

パネル形式	パネル色 (マンセル近似値)
T-PSCL-3BW	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2 近似)
T-PSCL-3BSB	シャドーブラック (7.2BG2.9/0.6 近似)
T-PSCL-3BC	ウッドベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)