



CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1 (5.0A), F1 (1.0A)	ヒューズ
F3 (2.0A), F4 (2.0A)	ヒューズ
FM1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ループモータ
M1~4	グリル自動昇降用モータ
PS1,2	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
SW8-1	SC熱交換機制御
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸入空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ
WS1~4	昇降ワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接端子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1~4用リレー

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTWVXP1124AG, 1404AG, 1604AG		
形式	FDTW	パネル	TW-PSL-46W
発行者	坪野	名称	室内機配線図 (WIRING)
130725	PJBO01Z754	訂/符	1/1