







リモコン (別売品)



ドレン接続要領 (A-A)



気化式加湿器



ドレン接続注意事項

- ドレン配管は市販の硬質塩ビ管 (VP25) を使用してください。
 - ドレン配管を接続する場合、エルボに力が加わらない様にドレン配管接続近傍で配管を固定してください。
- やむをえず近傍で配管を固定できない場合は、付属のエルボは使用しないでください。

多機能形
左吹出し全熱交換器仕様

適用機種		ACWP254,404HKT ACWP254,404HT	
形式	ACW		
発行者	大林	名称	外形図
図番	141222	図番	RTG000Z580
訂	1	符	A
業	別	業	別