

[GHP・耐塩害仕様／室外ユニット仕様]

部 位	標 準 仕 様	耐 塩 害 仕 様 (注1)
外 板 パ ネ ル	亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装	標準仕様と同じ
天 板	PP樹脂	標準仕様と同じ
イン ナ パ ネ ル	高耐食亜鉛メッキ鋼板	高耐食亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装
底 板	高耐食亜鉛メッキ鋼板+エポキシ系塗装	標準仕様と同じ
底板内部フレーム	高耐食亜鉛メッキ鋼板+エポキシ系塗装	標準仕様と同じ
ベ ー ス (足)	高耐食亜鉛メッキ鋼板+エポキシ系塗装	標準仕様と同じ
2 階 フ レ ー ム	高耐食亜鉛メッキ鋼板 (溶接部:Zn+Al系塗装)	高耐食亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装
1 階 フ レ ー ム	高耐食亜鉛メッキ鋼板 (溶接部:Zn+Al系塗装)	標準仕様と同じ
制 御 ボ ッ ク ス	高耐食亜鉛メッキ鋼板	標準仕様と同じ
ファンブラケット	炭素鋼鋼管+ポリエステル粉体塗装	標準仕様と同じ
熱 交 換 器	銅管・アルミフィン	銅管・アルミフィン+アクリル系塗装
ファンガード	鋼線+ポリエチレンライニング処理	標準仕様と同じ
ファンモータ	アルミダイカスト製	標準仕様と同じ
ファ ン	AS樹脂	標準仕様と同じ
ボ ル ト 類	ステンレス+不動態化処理	標準仕様と同じ

記事

1. 「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA 9002に基づいています。
2. 据付時およびメンテナンス時のご注意
 - (a) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。
 - (b) 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニットには日除け等を取付けられないなど配慮してください。
 - (c) 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
 - (d) 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
 - (e) 据付、メンテナンス等に付いた傷は、補修してください。
 - (f) 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。
 - (g) 基礎部分の排水性を確保してください。

適用機種			
GCCSP4501,5601,7101GT2			
GCCSP4501,5601,7101GKT2			
形式	GC		
発行者	名 称	耐塩害仕様	
千賀	図 番	訂 符	業 別
16.2.15	PCL000Z978	A	3/3