






記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	4ヶ所
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 3ヶ所

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。



		据付例		
		I	II	III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5



適用機種		FDCVP1404HAG, 1604HAG FDCVSP1404HAG, 1604HAG		
形式		FDC		
発行者		名称 室外機外形図		
坪野		図番		
130725		PCA001Z744		
		訂符 業別 1/1		